



- LEGENDA SYMBOLŮ:
- 1-2-3
- jímací tyč JR-PV15, L= 965mm
 - drát AlMgSi prům. 8mm
 - pásek V4A 3x40mm
 - oddálená 6m jímací tyč na izolovaných výložnicích
 - ZD02 zemnicí deska
 - ZS zkušební svorka s úhelníkem
1 - číslo svodu (zkušební svorky)
 - svorka okapová a spojovací
 - svorka SR - páska / drát
 - ocelový stožár pro umístění antén

POZNÁMKA:

- v případě, že na střeše bude další zařízení z neživé vodivé konstrukce na výkrese neuvedené, musí být napojeno na navrženou soustavu
- na zemní pásek připojit i okapové svody
- zkoordinovat umístění pilířů RE/SR a KS1 a svodů č.2 a č.3

NÁZEV AKCE:		STUPEŇ DOKUMENTACE:	
OPRAVA ELEKTROINSTALACE		DSP	
MÍSTO STAVBY:	žst. Vrané nad Vltavou - výpravní budova		
STAVEBNÍK:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/Vl, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz		
PROJEKTANT ČÁSTI:	Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	MĚŘÍTKO: -----	DATUM: 03 / 2023
NÁZEV VÝKRESU:	Situace hromosvodu	ČÍSLO VÝKRESU: E-9	