



LEGENDA SVÍTIDEL :

- A - LED svítidlo stropní vestavné, 600 x 600 x 60mm, 230V/52W, IP20, 5800lm, zdroj neregulovatelný
- B - LED svítidlo kulaté, stropní/nástěnné s čidlem, prům. 340mm, výška 65mm, 230V/24W, IP44, 1800lm, zdroj neregulovatelný
- C - LED svítidlo kulaté, stropní/nástěnné s čidlem, prům. 257mm, výška 65mm, 230V/14W, IP44, 980lm, zdroj neregulovatelný
- D - LED svítidlo kulaté, stropní/nástěnné, prům. 257mm, výška 65mm, 230V/14W, IP44, 980lm, zdroj neregulovatelný
- E - LED svítidlo stropní vestavné, 600 x 600 x 60mm, 230V/34W, IP20, 4100lm, zdroj neregulovatelný
- H - LED svítidlo kulaté, stropní/nástěnné, prům. 340mm, výška 65mm, 230V/24W, IP44, 1800lm, zdroj neregulovatelný
- J - LED svítidlo na výložník, 6050lm, LED 740, 50W, skleněný kryt, optika širokozářič, nestmívatelné
- K - LED závěsné svítidlo, 230V/40W, 5500lm, opálový kryt, IP65, zdroj neregulovatelný
- L - LED lineární nástěnné svítidlo se svícením dolu, 12W, 1138lm, IP54
- N - LED nouzové svítidlo, 230V/1W, 3hod, IP65
- P - LED nástěnné svítidlo (reflektor), 230V/10 - 15W, nepřímé osvětlení směrem nahoru, IP20 min.

POZNÁMKA:

- umístění vývodů pro světelné nápisy zhotovit dle popisu ve stavební části zadání stavby
- při osazování pokladního okénka zhotovit prostor pro osazení komunikátoru
- osvětlení chodeb a schodiště, vč. nouzového se provede až k půdě
- rozsah a provedení osvětlení půdy a sklepa se provede dle dohody před zahájením stavby tato problematika je v rozpočtu a VV zohledněna "kpl" položkou
- členění ovládání osvětlení v OP01 před realizací konzultovat s místními pracovníky na výkrese je toto navrženo orientačně

A2/68 - svítidlo v OP01 je v případě výpadku sítě napájeno ze zálohy z R_SSZT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	využití místnosti	referenční číslo místnosti	E m (lx)
OP01	dopravní kancelář	5.53.6	300lx
OP02	šatna	5.3.1	200lx
OP03A	WC	5.2.4	200lx
OP03B	sprcha	5.2.4	200lx
OP04	čekárna	5.53.7	200lx
OP05	technologie	5.20.4	200lx
OP06	pokladna ČD	5.53.6	300lx
OP07	WC - pokladna	5.2.4	200lx
OP08	předsiň WC ženy+úklid	5.2.4	200lx
OP08A	WC ženy	5.2.4	200lx
OP08B	úklid	5.2.4	200lx
OP09	předsiň WC muži	5.2.4	200lx
OP10	WC muži	5.2.4	200lx
OP11	chodba	5.1.1	100lx
OP12	chodba	5.1.1	100lx
OP13	rozvodna NN	5.20.4	200lx

LEGENDA SYMBOLŮ:

- spínač jednopólový zapuštěný, řazení 1, IP40
- přepínač střídavý zapuštěný, řazení 5, IP40
- ovladač zapínací zapuštěný, řazení 1/0, IP40
- kabelový vývod bez ukončení, délka cca 0,5m
- svítidlo přisazené stropní
- svítidlo nástěnné / na výložník
- svítidlo (reflektor) nástěnné, nepřímé osvětlení směr nahoru
- identifikace svítidla
- číslo obvodu
- číslo klapky přepínače
- ventilátor 230V s doběhem, typ a umístění řeší stavební PD
- soumrakový spínač

NÁZEV AKCE:		STUPEŇ DOKUMENTACE: DSP	
OPRAVA ELEKTROINSTALACE			
MÍSTO STAVBY:	žst. Vrané nad Vltavou - výpravní budova		
STAVEBNÍK:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/Vl, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz		
PROJEKTANT ČÁSTI:	Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	MĚŘÍTKO: -----	DATUM: 03 / 2023
NÁZEV VÝKRESU:	světelné rozvody - 1NP		ČÍSLO VÝKRESU: E-1