


GRAFICKÝ ZÁZNAM A VYHODNOCENÍ VSAKOVACÍ ZKOUŠKY

Akce:	zpevněné plochy u SŽ, s.o., OŘ Plzeň
Sonda č.:	J 1
Datum provedení:	9.3.2021
Zkoušku provedl:	Martin Volše, Alexandr Kačora

čas			úroveň hladiny (m)	pokles (m)
s	min	hod		
0	-	-	0.75	0.00
30	-	-	0.87	0.12
60	1	-	0.98	0.23
300	5	-	1.36	0.61
600	10	-	1.69	0.94
1200	20	-	1.98	1.23
1800	30	-	-	-
2700	45	-	-	-
3600	60	1	-	-
7200	-	2	-	-
18000	-	5	-	-
36000	-	10	-	-
54000	-	15	-	-
86400	-	24	-	-



hloubka sondy 2 m
 počáteční úroveň hladiny $H_0 = 0.75$ m
 zkušební vsakovací plocha $A_{zk} = 0.597$ m²
 objem infiltrované vody $Q_{zk} = 0.00001810$ m³·s⁻¹
 koeficient vsaku $k_v = 3.03E-05$ m·s⁻¹