

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 6979/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Barbora Sýkorová
Mobil +420 720 969 702
E-mail SykorovaB@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„CDP Praha“

- Zhotovení projektové dokumentace a zhotovení stavby

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci na zhotovení předmětu díla není uveden požadavek na elektrické napájení dodané technologie. Venkovní chladicí jednotky je nutné silově napájet el. energií. V dokumentaci nejsou uvedeny volné kapacity v el. rozvaděčích, ze kterých bude technologie el. napájena.

Ve výkazu chladicí technologie není požadavek na napájení venkovních chladících jednotek.

Celkový el. příkon bude cca 150 kW.

Bude nutná prohlídka místa s uvedením, které silové rozvaděče lze použít.

Zadávací dokumentace neobsahuje projekt ELEKTRO.

Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení zadávací doby o 30 dnů.

Odpověď na dotaz č. 1:

Napájení nových chladících jednotek se předpokládá ze stávajících patrových rozvodů a rozvaděčů.

Požadovaný celkový el. příkon cca 150 kW bude zajištěn.

Podrobný projekt ELEKTRO předloží zhotovitel až v rámci PDPS. Zakázka je vypsána jako zhotovení PD a stavby.

Napojení bude z patrového rozvaděče a zhotovitel může dále v projektu navrhnout další podružný rozvaděč umístěný již přímo u nových chladících jednotek.

Elektroinstalace – silnoproud je popsána v požadavkách na výkon a funkci v objektu C – Elektroinstalace silnoproud. Napájení venkovních jednotek bude podrobně řešeno v PDPS.

V zadávací dokumentaci je u chladícího zařízení tabulka s chladícími jednotkami.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel se rozhodl uskutečnit prohlídku místa plnění (staveniště).

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne **06. 04. 2023 v 10:00 hodin** na adrese CDP Praha, V Trianglu 2474, 180 00 Praha 9 – Libeň. Dodavatelé se mohou přihlásit na prohlídku místa plnění e-mailem na adrese kontaktní osoby pro prohlídku místa plnění nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky.

Kontaktní osobou pro prohlídku místa plnění je:

Jméno a příjmení: Miloslav Votruba
telefon: +420 702 188 606
e-mail: votrubam@spravazeleznic.cz

V souvislosti s výše uvedeným v tomto Dodatku č. 1, zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne **30. 03. 2023** (původní datum stanovené na profilu zadavatele) na den **18. 04. 2023**.

Původní termín k podání nabídky uvedený na profilu zadavatele:

Nabídky musí být podány nejpozději do 30. 03. 2023 do 09:00 hodin se nahrazuje zněním:

Nabídky musí být podány nejpozději do 18. 04. 2023 do 09:00 hodin.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3509060

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 678a2ae2-37ba-422a-bba5-f7f333574b3a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Barbora SÝKOROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.03.2023 13:38:03



a73ed46d-5caa-46a9-81da-d132a52b8194