



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

AZ Consult, spol.s.r.o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
O/557/17

NAŠE ZNAČKA
52669/2017-342/Fr
SP-2017/10945

VYŘIZUJE/ LINKA
O.Franclová/376

DATUM
22.9.2017

Sanace skalních objektů v km 5,550 – 19,280 trati Železná Ruda – Plzeň

- podklad k souhlasu vodoprávního úřadu podle §17, odst.1, písm. e) zákona č.254/2001

Sb. O vodách

k.ú. Špičák, Hamry na Šumavě, Zelená Lhota, Klatovy, okr. Klatovy, kraj Plzeňský

č.h.p. 1-10-03-0010-0-00, 1-10-03-0030-0-00, 1-10-03-0060-0-00, 4-02-01-0020-0-00

VÚ: BER_00325_J Nádrž Nýrsko na toku Úhlava

VÚ: BER_0310 Úhlava od toku Bílý potok po vzdutí nádrže Nýrsko

VÚ: BER_0290 Úhlava od pramene po Bílý potok

VÚ: DUN_0070 Řezná od pramene po státní hranici

STANOVISKO SPRÁVCE POVODÍ

Dopisem č.j.: O/557/17 ze dne 11.8.2017 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí projektovou dokumentaci pro stavební řízení „Sanace skalních objektů v km 5,550 – 19,280 trati Železná Ruda – Plzeň“. Dokumentaci vypracoval žadatel v červenci 2017 pod zakázkovým číslem 16/319 pro investora, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, zastoupená Stavební správou západ.

Lokalita výstavby jednotlivých stavebních objektů se nachází v povodích vodních toků:

SO 01 Sanace skal v km 5,650-6,180 – v povodí drobného vodního toku **Jezerní potok** (IDVT 10267805), na pravém břehu v říčním km 2,500, č.h.p. 4-02-01-0020-0-00. Správcem drobného vodního toku Jezení potok je Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka.

SO 02 Sanace skal v km 15,670-15,900 – v povodí významného vodního toku **Úhlava** (IDVT 10100025), na pravém břehu v říčním km 98,700, č.h.p. 1-10-03-0010-0-00. Významný vodní tok Úhlava je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka.

SO 03 Sanace skal v km 16,600-16,900 – v povodí drobného vodního toku **Luční potok** (IDVT10262299), v dílčím povodí drobného vodního toku levostranný bezejmenný přítok (**LBP**)**Lučního potoka** (IDVT 10247025), na jeho levém břehu v říčním km 0,395, č.h.p. 1-10-03-0030-0-00.



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 8, 150 24 Praha 5

IČO 70889953
DIČ CZ70889953

SO 04 Sanace skal v km 18,860-19,280 – se nachází částečně v povodí významného vodního toku **Zelenský potok** (IDVT 10101206), na levém břehu v říčním km 3,500, č.h.p. 1-10-03-0060-0-00, a částečně v povodí drobného vodního toku **Luční potok** (IDVT10262299), č.h.p. 1-10-03-0030-0-00.

SO 04 v km 18,860-19,280 se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů (OPVZ) – vodní nádrže Nýrsko – OPVZ II. stupně.

SO 02 a SO 03 leží na hranici toho OPVZ II. stupně, SO 01 leží mimo OPVZ II. stupně vodní nádrže Nýrsko

Záměr řeší zajištění stability stávajících skalních zářezů na trati č. 183 Železná Ruda – Plzeň.

Sanační opatření zářezu obsahují odstranění náletové vegetace včetně kořenů, odstranění zvětralých a volných kamenů a úlomků, odstranění nestabilních skalních bloků a rozvolněných pilířů, provedení kotvení ocelových záchytných sítí s vertikálními ocelovými lany, lokální kotvení, podezdívky a sanace puklin a odtěžení sutí a akumulčního prostoru.

Odvodnění: u všech stavebních objektů bude provedena reprofilace stávajících příkopů (podélné odvodnění). Vody budou odváděny příkopy beze změny do stávajících vodotečí.

Nové objekty: u SO 01 v km 5,986-5,990 bude z důvodu eroze provedena výstavba nového skluzu (šířce 4 m), který bude odvádět vody v místě výronu vody z pukliny ve skalní stěně, skluz bude vybudován z kamene do betonového lože.

U SO 03 budou provedeny nové záchytné příkopy. Ve stávajícím příkopu budou vody z prameniště jímány do nové pramenní jímky (z kamene do betonového lože) ve dně příkopu a odváděny budou beze změny pravostranným příkopem.

V rámci stavby dojde k využití zpevněných ploch v obvodu železniční stanice Hamry – Hojsova Stráž, Špičák a Zelená Lhota.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o :

- A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky [ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]
je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
- B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **souhlasíme s uvedeným záměrem „Sanace skalních objektů v km 5,550 – 19,280 trati Železná Ruda – Plzeň“ za předpokladu splnění této podmínky:**

Podle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a

rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, bude pro uživatele závadných látek vypracován plán opatření pro případ havárie („Havarijní plán“) platný po dobu výstavby.

Havarijní plán bude řešit nakládání se závadnými látkami v zařízeních staveniště na výše uvedených železničních stanicích a při sanačních pracích v jednotlivých místech stavby (stavebních objektech SO 01-04).

Dle předloženého zákresu míst stavby v katastrální mapě, jsou orientační souřadnice dle Centrální evidence vodních toků tyto:

SO 01 – X = 1133530, Y = 843990

SO 02 – X = 1126385, Y = 845956

SO 03 – X = 1125785, Y = 845831

SO 04 – X = 1124553, Y = 845002

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Příloha
PD


Povodí Vltavy,
státní podnik
závod Berounka 24
Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň


Ing. Eva Rozšafná
vedoucí provozního střediska 4

