

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 7119/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Barbora Sýkorová  
Mobil +420 720 969 702  
E-mail SykorovaB@spravazeleznic.cz

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

**Zhotovení projektové dokumentace a dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny  
Soubor staveb:**

**Stavba 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Sušická, Plzeň“**

**Stavba 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň, Ostruhová  
(stavědlo, triangl)“**

**Stavba 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň Koterov“**

**Stavba 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Hrdějovice (HZS),  
Pětidomí“**

**Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

**Dotaz č. 1:**

Dle zadání bude třeba požádat o stavební povolení Drážní úřad, který je speciálním stavebním úřadem pro stavby dráhy, který před kolaudací musí stanovit Technicko bezpečnostní zkoušku, a podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby dráhy je vydání průkazu způsobilosti.

Vydání průkazu způsobilosti, předchází vydání výchozí revize elektrického zařízení a protokol Právnícké osoby UTZ.

1. Technická kvalifikace-seznam odborného personálu

Specialista na elektrotechnické zařízení

Protože z našeho pohledu se jedná o stavby dráhy dle zákona č.266/1994 Sb. a dle vyhlášky 100/1995 Sb., se dotazujeme ,zda by specialista na elektrotechnické zařízení neměl splňovat požadavky jako je doklad o zkoušce E-07, doklad o zkoušce z vyhlášky 100 /1995 Sb osoba znalá s vyšší kvalifikací pro elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah.

Elektromontér fotovoltaických systémů

Dotazujeme se, zda by i elektromontér fotovoltaických systémů, neměl splňovat požadavky jako je, doklad o zkoušce z vyhlášky 100 /1995 Sb. osoba znalá pro elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah.

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel požaduje předložení výše uvedených dokladů jako podmínku pro uzavření smlouvy. Tato podmínka je uvedena v Pokynech pro dodavatele čl. 19 odst. 19.3.

**Sdělení zadavatele:**

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3512156

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f7d2a667-fa95-468a-900c-1f286b2ba6ca

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Barbora SÝKOROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 31.03.2023 13:41:03



68eb4cfe-e0e3-4378-ae7e-41066bf2d926