

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 12029/2013-SSZ-ÚE
Vyřizuje: Ing. Pavlína Jelínková
Telefon: 972 244 712
E-mail: JelinkovaP@szdc.cz

Dle rozdělovníku

**„Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora,
1. etapa Veselí n. L. - Soběslav“**

Dodatečné informace – Dodatek č. 6

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 11:

SO 50-62-03 Veselí n.L. - Soběslav, zast.Řípec - Dráčov - rozvod nn a osvětlení:

V projektové dokumentaci je v tomto souboru vyprojektováno i osvětlení přístřešků pro cestující, ale ve výkazu výměr jsme nenalezli k tomuto osvětlení přístřešků příslušné položky k ocenění. Doplní zadavatel výkaz výměr?

Odpověď na dotaz č.11:

Do soupisu prací doplněna položka č. 30, doplněný soupis prací je v příloze SO_50-62-03_dot_11.xls.

Dotaz č. 12:

SO 51-14-01 Žst. Soběslav, nástupiště:

Po prostudování obdržené dokumentace na výše uvedenou zakázku jsme zjistili, že v SO 51-14-01 Žst. Soběslav, nástupiště u pol. č. 29 je zřejmě chybně uvedeno množství. Ve výkazu výměr je 164 m žlabů šířky 600mm. Podle soupisu prací (příloha 12 stránka 3, položka 47) má být množství 164 ks. To by jedna žlabovka musela být dlouhá 1m, což zřejmě není. Prosím o vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 12:

Výměra u položky 29 opravena dle údajů z projektu (E.1.2.2_SO_51_14_01_nastupiste_012 str.10) na 49,3 m, v příloze opravený soupis prací SO_51-14-01_dot_10_12.xls.

Přílohy:

SO_50-62-03_dot_11.xls

SO_51-14-01_dot_10_12.xls

V Praze dne - 9 -09- 2013



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace