

Naše zn. 13656/2020-SŽ-OŘ HKR-OPS  
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Jakub Krejcar, DiS.  
Telefon 725 989 001  
Mobil  
E-mail Krejcar@szdc.cz

Datum 30. dubna 2020

HONNEM spol. s.r.o

Ing. Pavel Hon

Opočno 31

440 01

### **Investiční stavba „Lichkov ON – rekonstrukce (vytápění)“**

### **Souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace OŘ HKR k DSP**

Správa železnic, státní organizace. Oblastní ředitelství Hradec Králové dává následující stanovisko k předložené dokumentaci pro stavební povolení:

#### **SOČ:**

V objektu jsou 3 obsazené bytové jednotky.

- byt č. 2 nájemce p. Veselý - 2NP - smlouva na dobu určitou do 30. 11. 2020
- byt č. 3 nájemce p. Marková - 3NP - smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2020
- byt č. 4 nájemce p. Dubský - 2NP - smlouva na dobu určitou do 31. 1. 2020

v případě omezení práv nájemců nebo ukončení nájmu nutno předem informovat

#### **SPS:**

Souhlasíme se stavbou za podmínek:

- 1) Požadujeme do kotelny umístit mřížkové ocelové dveře, tak aby místnost byla oddělená od ostatních částí sklepa, uzamykatelná a zároveň zajistila větrání technické místnosti
- 2) Doplnit technickou zprávu a rozpočet o veškeré opravy poškozených omítek včetně náhrady poškozených obkladů
- 3) Požadujeme zkontrolovat současný stav jímku na odvedení spodní vody v prostoru kotelny, po případně zvážit její opravu či vyvložkovat. V PD - pouze pochozí poklop a ponorné čerpadlo.

4) Požadujeme o doplnění dokumentace o požadavek vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení elektrického (zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, § 47), dále o výkres nového elektroměrového rozváděče a výkres hlavní ochranné přípojnice MET (HOP).

**SSZT:**

Souhlasíme se stavbou bez připomínek.

**SEE**

Souhlasíme se stavbou bez připomínek.

**UTN**

Požaduje změnu názvu investora v projektové dokumentaci na „Správa železnic, státní organizace“.

S pozdravem

Ing. Jiří Vencel  
náměstek ředitele pro techniku