

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 7737/2023-SŽ-SSZ-OVZ  
  
Vyřizuje Helena Baštářová  
  
Mobil +420 724 129 033  
E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

zveřejněno na profilu zadavatele

## **Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)**

### **Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 21**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 284:**

V TZ objektu **SO 13-34-02 – Všeobecný objekt** je uvedena v bodě 2.3 Náhradní výstavba s podrobnou specifikací, výkaz výměr však položky pro náhradní výsadbu neobsahuje.

**Žádáme zadavatele o doplnění položek náhradní výsadby do výkazu výměr.**

#### **Odpověď č. 284:**

Náhradní výsadba je vykázána v rámci SO 98-98.

#### **Dotaz č. 285:**

V objektu **SO 13-34-02 – Všeobecný objekt** je uvedena následující položka:

26 R900002 Přechodné DZ (PD, pronájem, zřízení, údržba, manipulace, odstranění) pro provedení vysprávek, střídavá doprava jedním jízdním pruhem řízená SSZ DEN  
75,000

*položka obsahuje veškeré práce a materiál dle textace položky a projektové dokumentace, včetně všech souvisejících dovoditelných nákladů, které nejsou vykázány zvlášť*

**Žádáme zadavatele, aby doplnil přesný popis přechodného DZ tak, aby mohli všichni uchazeči ocenit stejně a nabídky tak byly porovnatelné.**

**Případně stanovit u této položky pevnou cenu (preliminář).**

#### **Odpověď č. 285:**

Přechodné DZ je specifikováno v popisu položky a dle těchto požadavků je tak možné položku ocenit. Jedná se o DZ nad rámec stanovený Dopravně inženýrským opatřením (DIO). DIO je pak přesně určeno v části B8 a vyčísleno v rámci SO 90-37-01 Dopravně inženýrská opatření.

#### **Dotaz č. 286:**

V objektu **SO 12-34-03 – Zastávka Srbsko - komunikace k podchodu** je níže uvedená položka:

45 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  
171,000  
trojmadlové ocelové zábradlí, včetně základů  
dle situace

**Žádáme zadavatele o specifikaci zábradlí (průměr madel, povrchová úprava atd.)**

**Odpověď č. 286:**

Specifikace zábradlí je dána vzorovými list Správy železnic (VL SŽ), které jsou volně přístupné. Bližší technické řešení pak bude zpracováno ve VTD respektující normy, směrnice, VL SŽ a předpisy zadavatele. Z hlediska protikorozní ochrany bude zábradlí dle VL SŽ žárově zinkované s dvojnásobným nátěrem.

.....

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2446

ze dne 11.5.2018

Správa železnic, státní organizace