

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 7894/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Lenka Pluhařová  
Mobil +420 601 084 416  
E-mail [Pluharova@spravazeleznic.cz](mailto:Pluharova@spravazeleznic.cz)

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

## „Rekonstrukce mostu v km 21,510 trati Tábor - Písek“

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme a doplňujeme takto:

#### **Dotaz 5)**

Uchazeči není jasný mechanismus výpočtu množství u položky č.61 (SO 11-20-01) kód R94290 TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA a prosí o vysvětlení výpočtu.

#### **Odpověď na dotaz č. 5:**

*Ve výpočtu výměry položky je mj. uvedeno:*

*v mostních otvorech:  $(12+145+172+166+166+164+163+166+171+50)*5,0=6\ 875,000$  [A]  
podél mostu:  $2400*3*2=14\ 400,000$  [B]*

*Vysvětlení výpočtu výměry je následující:*

*v mostních otvorech: (plocha otvoru č. 1+ plocha otvoru č. 2+ plocha otvoru č. 3+ plocha otvoru č. 4+ plocha otvoru č. 5+ plocha otvoru č. 6+ plocha otvoru č. 7+ plocha otvoru č. 8+ plocha otvoru č. 9+ plocha otvoru č. 10)\*šířka mostu  
podél mostu: celková pohledová plocha mostu\*3,0 m\*2 strany mostu*

*Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.*

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)