

LEGENDA:

Projektované sítě a zařízení:

- Nová soustava trafostanic 22/0,4kV
- Nové kabelové trasy vn 22kV
- Nové kabelové trasy nn 0,4kV
- Nové kabelové trasy optické infrastruktury
- Nové kabelové trasy fakturačního měření
- Nové spojoviště vn 22kV
- Přeložka Kanalizačního řadu - Správa železnic (SPS)
- Nové vnější uzemnění
- Nové ochranné pásmo elektrizační soustavy
- Nové ochranné pásmo kanalizace
- Rušené sítě a zařízení:
- Demontáž stávající trafostanice
- Demontáž odbočky vn 22 kV
- Demontáž kanalizačního řadu - Správa železnic (SPS)

Dočasné zábory:


- Zařízení staveniště
- Mobilní oplocení

Stávající sítě:

- Kabelové vedení vn 22kV - ČEZd
- Kabelové vedení nn 0,4kV - ČEZd
- Vodovodní řad - Moravská vodárenská
- Kanalizační řad - Moravská vodárenská
- Sdělovací vedení - Cetin
- Sdělovací vedení - A1 net
- Plyn - GridServices
- Metalické kabely - ČD telematika
- Kabel vn 5 kV - Správa železnic (SPS)
- Kanalizační řad - Správa železnic (SPS)

Zaměření stavby:

- Katastr - hranice parcel
- Vnitřní kresba
- Polohopis









Seznam SO a PS:

- PS 01-02-91 OŘ Olomouc, Sdělovací zařízení
- PS 01-02-92 OŘ Olomouc, DDTS
- PS 01-03-51 OŘ Olomouc, Technologie trafostanic 22/0,4kV
- PS 01-03-52 OŘ Olomouc, Rozvodna nn v budově Nerudova 1
- SO 01-30-01 OŘ Olomouc, Připojka VN 22kV, ČEZd (Předmětem související stavby ČEZd)
- SO 01-31-02 OŘ Olomouc, Přeložka stávající kanalizace
- SO 01-72-03 OŘ Olomouc, Trafostanice 22/0,4kV
- SO 01-72-04 OŘ Olomouc, Vnitřní stavební úpravy
- SO 01-72-05 OŘ Olomouc, Venkovní stavební úpravy
- SO 01-86-06 OŘ Olomouc, Úprava kabelových rozvodů
- SO 01-86-07 OŘ Olomouc, Vnitřní uzemnění
- SO 01-88-08 OŘ Olomouc, Vnější uzemnění

POZNÁMKA 1:

Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny pouze orientačně!
Před zahájením stavebních a výkopových prací zhotovitel zajistí jejich přesné vytýčení!
Zhotovitel dodrží a respektuje podmínky stanovené ve vyjádřeních DO a jednotlivých správ SŽI
Situace stávajících inženýrských sítí je součástí dokladové části.

PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ		
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA

OBJEDNAVATEL PROJEKTU:				Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HIP:	Ing. Ladislav Mikeš				Výtisk číslo:
ODP. PROJ:	Ing. Ladislav Mikeš				
VYPRACOVAL:	Ing. Ladislav Mikeš				
KONTROLOVAL:	Ing. Vladimír Čechák				
Oprava trafostanice Nerudova 1 Situaiční výkresy			Archivní číslo: 2002129-01_C03		Měřitko: -
			Formát: 4x A4	Datum: 06/2021	
Koordinační situační výkres			Stupeň PD: DSP+PDPS	Část: C.3	Příloha: 03