

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 15776/2023-SŽ-ORŮ OVA-NPI
Listů/příloh 2/1

Vyřizuje Michal Bauer
Telefon +420 972 762 147
Mobil +420 720 071 393
E-mail OROVAvz@spravazeleznic.cz

Datum 14. dubna 2023

Profil zadavatele:
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Vysvětlení č. 3 a změna zadávací dokumentace

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona.

Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 12. 4. 2023 podané dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, týkající se veřejné zakázky s názvem:

„Kozmice ON“

evidenční číslo VZ: 63523053

odpovídá

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace
a doplnění, změna zadávací dokumentace

zveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.6 Výzvy k podání nabídky.

Dotaz č. 3 účastníka zadávacího řízení:

Zadavatelem postoupená dokumentace – projektová dokumentace a soupis prací, objekt E.2.10 - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody, hromosvod.

- Nesouhlasí značení rozvaděčů (soupis prací, schéma, půdorys), žádáme o sjednocení
- Chybí schéma nebo TOS jednotlivých rozvaděčů (není zjevný jejich obsah)
- Chybí kniha svítidel
- Chybí kabelová listina
- Chybí výpočet intenzity osvětlení
- Chybí výpočet ochrany před bleskem

Žádáme zadavatele o doplnění, úpravu či ujasnění daných bodů.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 3:

Zadavatel v souvislosti s dotazem účastníka prověřil Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr provázaný s projektovou dokumentací pro společné povolení stavby dráhy (oba dokumenty jsou součástí zadávací dokumentace) a zjistil absenci či nesoulad údajů části projektové dokumentace pro společné povolení stavby v části elektro, k níž směřuje dotaz účastníka.

Na základě výše uvedeného zadavatel provádí změnu části projektové dokumentace v části elektroinstalace:

Změna:

Změna obsahu zadávací dokumentace – dokumentu vedeného pod označením:
a.3.6 Elektroinstalace.

Zadavatel tak nahrazuje původní dokument (soubor) obsažený v Dílu 3 Zadávací dokumentace s názvem a.3.6 Elektroinstalace dokumentem (souborem) s novým názvem **a.3.6 Elektroinstalace – změna 14. 4. 2023.**

Změna spočívá **v předložení nové (správné) verze příslušné části projektové dokumentace** týkající se části a.3.6 Elektroinstalace a vysvětluje tak účastníkem vznesené dotazy, a to v takové míře, že účastník je schopen na základě těchto nově doplněných podkladů ve spojení s Dílem 4 Soupis prací s výkazem výměr podat nabídku včetně cenové části.

Současně **zadavatel upozorňuje, že nově doplněná část projektové dokumentace** v Díle 3 Zadávací dokumentace uvedená v tomto vysvětlení a nově vložená na profil zadavatele jako přílohová část tohoto vysvětlení **obsahuje v názvu souboru dovětek „změna 14. 4. 2023“.**

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace a povaze a rozsahu její úpravy **zadavatel** s odkazem na čl. 7.6 Výzvy k podání nabídky **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

Nabídky musí být podány nejpozději do 24. 4. 2023 do 10:00 hodin.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Příloha: a.3.6 Elektroinstalace – změna 14. 4. 2023