SANACE OSTĚNÍ - ROZVINUTÝ POHLED

M 1 : 100

◁ KARLOVY VARY

PORTÁL SEVER



OZNAČENÍ TUNELOVÉHO BLOKU	P2	P2	28
STANIČENÍ TUNELU			
POPIS PORUCH	VLHKÁ MÍSTA, ÚKAPY, SUCHÉ KRÁPNÍKY		VLHKÁ MÍSTA, ÚKAPY, SUCHÉ KRÁPNÍKY
ZPŮSOB SANACE	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 70% PLOCHY, INJEKTÁŽ SPÁR		TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 40% PLOCHY



27	26	25	24	
VLHKÁ MÍSTA, ÚKAPY, SUCHÉ KRÁPNÍKY	VLHKÁ MÍSTA, ÚKAPY, SUCHÉ KRÁPNÍKY	VLHKÁ MÍSTA, ÚKAPY, SUCHÉ KRÁPNÍKY		
TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 40% PLOCHY	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 40% PLOCHY	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 40% PLOCHY	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 50% PLOCHY, VÝMĚNA DEGRADOVANÝCH ZDÍCÍCH PRVKŮ 4 m^2	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 40% PLOCHY



23	22	21	20	
	VLHKÁ MÍSTA, ÚKAPY, SUCHÉ KRÁPNÍKY	VLHKÁ MÍSTA, ÚKAPY, SUCHÉ KRÁPNÍKY	VLHKÁ MÍSTA, ÚKAPY, SUCHÉ KRÁPNÍKY	VLHKÁ MÍSTA, ÚKAPY
	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 70% PLOCHY, VÝMĚNA DEGRADOVANÝCH ZDÍCÍCH PRVKŮ 2 m², INJEKTÁŽ SPÁR	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 70% PLOCHY, VÝMĚNA DEGRADOVANÝCH ZDÍCÍCH PRVKŮ 2 m², INJEKTÁŽ SPÁR	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 70% PLOCHY, VÝMĚNA DEGRADOVANÝCH ZDÍCÍCH PRVKŮ 2 m², INJEKTÁŽ SPÁR	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 60% PLOCHY, INJEKTÁŽ PUR + AKRYL.



19	18	17	16	15	
	VLHKÁ MÍSTA, ÚKAPY	VLHKÁ MÍSTA, ÚKAPY	VLHKÁ MÍSTA		
	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 60% PLOCHY, INJEKTÁŽ SPÁR	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 60% PLOCHY, INJEKTÁŽ SPÁR	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 60% PLOCHY, VÝMĚNA DEGRADOVANÝCH ZDÍCÍCH PRVKŮ 2 m²,	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 60% PLOCHY, VÝMĚNA DEGRADOVANÝCH ZDÍCÍCH PRVKŮ 2 m²,	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 40%



14	13	12	11	1
	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 40%	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 40%	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 40%	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 40%



0	9	8	7	6	5
	VLHKÁ MÍSTA, ÚKAPY - 1l/hod	VLHKÁ MÍSTA, ÚKAPY	VLHKÁ MÍSTA, ÚKAPY	VLHKÁ MÍSTA, ÚKAPY - 1l/hod	VLHKÁ MÍSTA, ÚKAPY
	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 50% PLOCHY, VÝMĚNA DEGRADOVANÝCH ZDÍCÍCH PRVKŮ 1 m², INJEKTÁŽ PUR + AKRYL.	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 60% PLOCHY, VÝMĚNA DEGRADOVANÝCH ZDÍCÍCH PRVKŮ 2 m², INJEKTÁŽ PUR + AKRYL.	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 70% PLOCHY, VÝMĚNA DEGRADOVANÝCH ZDÍCÍCH PRVKŮ 2 m², INJEKTÁŽ SPÁR	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 80% PLOCHY, VÝMĚNA DEGRADOVANÝCH ZDÍCÍCH PRVKŮ 5 m², INJEKTÁŽ SPÁR	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 70% PLOCHY, VÝMĚNA DEGRADOVANÝCH ZDÍCÍCH PRVKŮ 5 m², INJEKTÁŽ SPÁR



	4	3	2	1	P1

	VLHKÁ MÍSTA	VLHKÁ MÍSTA	VLHKÁ MÍSTA	VLHKÁ MÍSTA	VLHKÁ MÍSTA, ÚKAPY - 1l/hod
	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 50% PLOCHY, VÝMĚNA DEGRADOVANÝCH ZDÍCÍCH PRVKŮ 2 m²	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 50% PLOCHY, VÝMĚNA DEGRADOVANÝCH ZDÍCÍCH PRVKŮ 1 m²	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 70% PLOCHY.	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 70% PLOCHY.	TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘESPÁROVAT 80% PLOCHY, INJEKTÁŽ PUR + AKRYL.

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ▷
PORTÁL JIH

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
01	25.06.2021	Dokumentace k připomínkám	Ing. Josef Rychtecký

Stavebník/investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby:	**AFRY Bečovský tunel**
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
Kontakt:	T: +420 723 284 990 E: Josef.Rychtecký@afry.com
Zhotovitel objektu:	**AFRY CZ s.r.o**
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
Kontakt:	T: +420 723 284 990 E: Josef.Rychtecký@afry.com

AFRY

AFRY

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:
Ing. Otakar Hasík	Ing. Josef Rychtecký	Ing. Josef Rychtecký	Ing. Eliška Pilařová

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce Bečovského tunelu na trati Mariánské lázně - Karlovy Vary dol. n.**	S-kód:	**S632000078**
		Zakázka:	**2021/0004**
Název části:	Železniční tunely	Označení části:	**E.1.7**
Název objektu:	Tunel - sanace, výklenky, tunelová stoka	Číslo objektu/komplexu:	**SO 101**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	**Sanace ostění - rozvinutý pohled**	Číslo přílohy:	**2. 0009**
		Paré:	

Kraj:	Katastrální uzemí:	TUDU:
Karlovarský	Bečov nad Teplou [601268]	024112

Dokumentace:

Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DUSP	05.06.2021	14 × A4	1:100

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 2 0 0 0 0 7 8 _	D U S P _	E 1 7 X X _	S O _ _ _ 1 0 1 _	X X _	1 _ 0 0 9 0 0	0 1

Prostor pro další informace