

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 8424/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 24

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 289:

SO 12-38-01

myslíme si, že zde chybí položka s vrty pro záporny HEA, (např. kód 26115 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. I D DO 200MM), v množství pro obě etapy (72+48+48+13,2+13,2+6,6+6,6=207,6m).

Žádáme zadavatele o prověření a doplnění.

Odpověď č. 289:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu sděluje, že záporny jsou beraněné. Beranění je součástí položky 22694.

Dotaz č. 290:

SO 12-38-15, položka č.58 - KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 5M – 180 KUSŮ

nesedí popis a množství táhel s PD (výkres SO123815_2_601_Výkopy, pažení)

Žádáme zadavatele o prověření případně opravu.

Odpověď č. 290:

Výměra byla upravena na 42 ks.

Dotaz č. 291:

SO 12-38-02, položka č. 13 - VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. I D DO 200MM je zde správně uvedeno množství vrtů? Myslíme si, že zde chybí vrty pro záporny 2.etapy (tj.52+4,2+3,6=59,8m). Obdobně je tomu i u dalších objektů (např.SO 12-38-11, SO 12-38-12, SO 12-38-13, SO 12-38-14).

Žádáme zadavatele o opravu, případně doplnění nebo vysvětlení.

Odpověď č. 291:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu sděluje, že záporny dočasné jsou beraněné. Beranění je součástí položky 22694. Pro tyto záporny tedy nejsou vrty vykázány. Ty jsou vykázány pouze pro záporny trvalé se zabetonováním kořene.

Vysvětlení z vlastní iniciativy zadavatele:

Zadavatel považuje za vhodné zvlášť připomenout, že podání nabídek probíhá v režimu tzv. dvouobálkové metody. V tomto směru odkazuje zadavatel na čl. 9.1 (viz hlavně odrážky 3 a 4) a zejména na čl. 12.4 Pokynů pro dodavatele. Podklady pro účely hodnocení v kritériích dle čl. 17.3 a 17.4 Pokynů pro dodavatele předloží účastník v anonymizované podobě ve zvlášť určené části elektronického nástroje E-ZAK (v tzv. první obálce). Další dokumenty v nabídce (zejména obsahující nabídkovou cenu, identifikaci dodavatele a další podklady dle čl. 12.3 Pokynů pro dodavatele) podává účastník v tzv. druhé obálce v elektronickém nástroji E-ZAK.

V případě jakýchkoli nejasností ohledně praktického provedení postupu při podání nabídky dvouobálkovou formou zadavatel doporučuje ověřit správnost dílčích úkonů se zákaznickou podporou elektronického nástroje E-ZAK, resp. s příslušným manuálem pro dodavatele. S ohledem na jednoznačný účel zvolené dvouobálkové metody zadavatel s odkazem na Pokyny pro dodavatele výslovně připomíná, že nedodržení podmínek souvisejících s dvouobálkovou metodou bude mít za následek vyloučení ze zadávacího řízení bez možnosti nápravy. Zadavatel s ohledem na uvedené doporučuje významnou obezřetnost dodavateli při podání nabídky.

Přílohy:

- soupis prací_Optim_trati_Karlstejn_Beroun_20230418_zm17

Štěpán Hošna
vedoucí odd. zadávání investic, odbor investiční
na základě „Pověření“ č. 7-NM ze dne 24. 10. 2022
Správa železnic, státní organizace