

V Brně dne: 7.1.2021
Číslo jednací: 20/006330
Vaše číslo jednací: 20/004712
Platnost tohoto vyjádření končí dne: 7. 1. 2023
Vyřizuje:
Zdeněk Sýkora
sykora@itself.cz
+420533383342

Žadatel:
SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Ing. Markéta Konstantová
Kounicova 688/26
60200 Brno

Věc: Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení stavby

Úprava neutrálních úseků u TT Břeclav - t.ú. Břeclav - Podivín

Katastrální území: Břeclav

Investor: Správa železnic, státní organizace

V lokalitě výše uvedené stavby se nachází zařízení fy. **itself s.r.o.** Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, - podzemní telekomunikační trasa: **Napojení města Břeclav na páteřní optickou trasu fy itself s.r.o., 2x HDPE trubka Ø 40mm**, se zafouknutým optickým kabelem (dále jen DOK-ITSELF - trasa zaznačena a popsána v předložené dokumentaci).

Firma **itself s.r.o.** Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **souhlasí** s předmětnou stavbou, za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek :

1. DOK-ITSELF je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů (HDPE trubek).
2. Při realizaci požadujeme :
 - a) Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu DOK-ITSELF kontaktovat zástupce firmy **itself s.r.o.** (p. **Samlík** tel.: **603 582 603**, e-mail: **vytyceni@itself.cz**). P. Samlík případně provede vytyčení trasy DOK-ITSELF a odsouhlasí řešení případných kolizí stavby s vedením DOK-ITSELF..
 - b) Zemní práce v ochranném pásmu DOK-ITSELF (1,5 m) provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení, trasu zabezpečit proti poškození od těžké mechanizace.
 - c) Nad trasou DOK-ITSELF nebudovat objekty a zařízení, která by bránila v přístupu ke kabelům; nesnižovat nebo nezvyšovat krytí kabelů mimo toleranci danou prostorovou normou ČSN 73 6005
 - d) Při případném odkrytí DOK-ITSELF jej chránit proti poškození nepovolnou osobou.
 - e) Dotčení DOK-ITSELF novými inženýrskými sítěmi (křížení, souběh, apod.) provést dle ČSN 73 6005; v místech křížení uložit obě vedení do chrániček (betonových koryt) s přesahem 1 m od křížení. Při křížení DOK-ITSELF spodem dbát zvýšené pozornosti při vytvoření nového lože kabelů, aby nedošlo k jejich pozdějšímu prověšení (prasknutí HDPE trubek). Lože kabelů DOK-ITSELF před opětovným zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
 - f) V případě kolize stavby s vedením DOK-ITSELF kontaktujte p. Samlíka.
 - g) Před záhozem místa dotčení vyzvat kontaktní osobu firmy **itself s.r.o** (p. **Samlík**) ke kontrole neporušenosti zařízení fy **itself s.r.o.** a k odsouhlasení prací provedených v ochranném pásmu DOK-ITSELF. O kontrole bude sepsán protokol (zápis do stavebního deníku).
3. Pokud dojde při stavbě k poškození DOK-ITSELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit **Dohledovému centru itself s.r.o. - tel.: 533 383 383.**


itself

itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno - Židenice
tel. +420 533 383 333, fax +420 533 383 334, itself@itself.cz

itself

9

itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11
628 00 Brno, IČ 18826016, DIČ CZ18826016
zapsané u KS Brno, odd. C, vl. 1274



Přílohy: přehledová situace - zájmové území stavby vyznačené žadatelem

Příloha k Vyjádření č.j. 20/006330
SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

