

**SUDOP BRNO, spol.s r.o.**  
**Ing. Markéta Konstantová**  
**Kounicova 688/26 61136/26**  
**611 36 Brno**

Číslo jednací 1202022085

Datum 7.1.2021

Vyřizuje Pavel Kříž

telefon +420 724 815 186

e-mail Pavel.Kriz@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení.**

Název stavby: **Úprava neutrálních úseků u TT Břeclav - t.ú. Břeclav - Podivín**

Při realizaci výše uvedené stavby **DOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

**Vyjádření pozbývá platnosti dne 7.1.2023**

**Dotčená zařízení:**

trať 250:

1. trasa sdělovacího kabelu DK44 v majetku Správy železnic
2. trasa sdělovacího kabelu 15XN a optického kabelu 36vl. v majetku Správy železnic
3. trasa optického (závěsného) kabelu 72vl. v majetku ČD-T a.s. (k TNS vede ve společné trase MOK 12vl. v majetku Správy železnic)

trať 330:

1. trasa sdělovacího kabelu DK 44 v majetku Správy železnic
2. trasa sdělovacího kabelu 15XN, optického kabelu 12 a 36 vl. v majetku Správy železnic a optického kabelu 72vl. v majetku ČD-T a.s.

Místní kabelizace.

**Všeobecné podmínky ochrany:**

Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických komunikací.

Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit.

Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno

[www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)

navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.

Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese [www.cdt.cz/](http://www.cdt.cz/) vytyčení) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.

Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.

Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku Správy železnic, musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené Správou železnic.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší Správa železnic, Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

### **Specifické podmínky Správy železnic:**

Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku Správy železnic musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí Správy železnic 11/2006.

Činnosti na majetku Správy železnic uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.

V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření Správu železnic, Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech příloh.

### **Specifické podmínky ČD - Telematika a.s.:**

Společnost ČD - Telematika a.s. považuje veškeré činnosti spojené s přeložkou, překládkou či manipulací s dotčenou sítí elektronických komunikací v majetku ČD - Telematika a.s. za nezadatelné.

### **Další upřesňující podmínky:**

K projektové dokumentaci stavby Úprava neutrálních úseků u TT Břeclav - t.ú. Břeclav ? Podivín máme tyto připomínky

PS 01-14-01 TNS Břeclav, úprava kabelizace

Do projektové dokumentace doplnit měření přesměrovaných MOK na TNS.

Kabelovou trasu nového výpichu je nutno geodeticky zaměřit, doplnit a opravit stávající dokumentaci knihy plánů DOK Břeclav ? Brno.

Čísla vláken DOK která budou vyvedena do TNS je nutno odsouhlasit na Správě železnic CTD Praha.

Doporučujeme provést výpich vláken 19 až 24 která jsou vyvedena na spínací stanici Popice.

SO 01-01-03 T.ú Břeclav ? Podivín, převěšení vzdušné trasy ZOK.

Do projektové dokumentace doplnit zda budou využity rezervy ZOK.

Specifické podmínky ČD - Telematika a.s.:

Společnost ČD - Telematika a.s. považuje veškeré činnosti spojené s přeložkou, překládkou či manipulací s dotčenou sítí elektronických komunikací v majetku ČD - Telematika a.s. za nezadatelné

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytyčení podzemních sítí ve správě ČD- Telematika.

Nutno dodržet všeobecné podmínky Správy železnic a ČD-T a.s.

**Počet příloh: 5**

ČD - Telematika a.s.  
Pernerova 2819/2a

[www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)

