


			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ	GENERÁLNÍ ŘEDITEL ING. KAMIL CHMELA	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JIŘÍ PELC	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. JAN ZÁŘECKÝ	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. TOMÁŠ VYKOUKAL	KONTROLOVAL ING. JAN ZÁŘECKÝ	
KRAJ : Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ : Břeclav		STUPEŇ : DUSP+PDPS	
Úprava neutrálních úseků u TT Břeclav - t.ú. Břeclav – Hrušky SO 02-06-01 T.ú. Břeclav - Hrušky, úprava DOÚO			ZAK. ČÍSLO 19125-01-1020	ARCH. ČÍSLO 2020240022
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 02/2021	
Rozvaděč RTR2			ČÁST DOKUM. D.2.3.3	PŘÍLOHA 6



POZNÁMKA :

1. Provedení RTR2 :

Plastový rozvaděč nástěnný ( 400 x 500 x 230 ) - např. ARIA 54

Krytí :

IP 40, po otevření dveří IP 00

Prostředí :

Nebezpečné

Nátěr :

Typový

Přívod :

Spodem

Vývody :

Spodem

Ovládací napětí :

Ochr. při poruše :

Dvojitou izolací

Napěťové soustavy :

3NPE AC 50Hz 400V / TN-S

2 AC 50Hz 230V / IT



SUDOP BRNO

Název výkresu

Rozvaděč RTR2 - POHLED

Výkres :

RTR2

List : 1

Listů : 2

