

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 8475/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce mostu v km 21,510 trati Tábor - Písek“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 6

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme a doplňujeme takto:

Dotaz 21)

Uchazeč se domnívá, že ve VV chybí položka pro zábradlí. Ve VV jsou pouze položky pro konzoly a pro rošty. Chybí také položka PKO pro zábradlí. Doplní zadavatel chybějící položky?

Odpověď na dotaz č. 21:

Dotaz uchazeče je nerelevantní. Zábradlí je obsaženo v položce „348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM“. Z názvu položky a rovněž z technické specifikace k této položce (je v ní mj. uvedeno „- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,“) vyplývá, že v rámci této položky bude na mostě provedeno zábradlí VČETNĚ protikorozní ochrany.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)