

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 8488/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Bc. Veronika Fučíková
Mobil +420 702 238 237
E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Přesun zastávky Závišín na trati Březnice - Strakonice“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zasláné dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

Prosíme o vysvětlení úpravy stávajícího technologického objektu (vč. jeho vnitřního vybavení), který se má integrovat do čekárenského přístřešku. Dle dokumentace nám připadá, že se má pouze „obestavět“ stěnami. Ve VV jsme žádnou jeho úpravu nenašli.

Odpověď na dotaz č. 1:

Stávající reléový domek se neupravuje. Zůstává zachován v původní podobě pro potřeby technologie zabezpečovacího zařízení.

Pro sdělovací zařízení a silnoproud je v rámci přístřešku navržena technologická místnost. Její vybavení je v příslušných SO 01-86-01 a PS 02-12-21 včetně VV.

Přístřešek s technologickou místností je součástí SO 02-12-01.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 1, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlení/změnou/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace