

Vyřizuje: Martin Vítek
E-mail: vitek@faster.cz
Tel: 608 861 801

Věc: vyjádření k územnímu řízení a provádění stavby

Název stavby: **Oprava osvětlení spádoviště Maloměřice**

Místo stavby: k.ú. Maloměřice

V uvedené oblasti se nachází podzemní komunikační vedení společnosti Faster CZ spol. s r.o..

V projektové dokumentaci je toto vedení zakresleno.

S uvedenou stavbou **souhlasíme** za podmínek

1. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech vedení a zařízení naší společnosti.
2. Vytýčení prosím objednejte 14 dní před zahájením prací u firmy **Faster CZ**.
Martin Vítek, tel. 608 861 801, vitek@faster.cz
3. Žádáme, aby při křížení a souběhu s naším vedením byly dodrženy podmínky dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“
4. V případě odkrytí podzemního komunikačního vedení je nutné je řádně zabezpečit před poškozením.
5. V ochranném pásmu komunikačního vedení požadujeme provádění výkopových prací ručně.
6. Před záhozem odkrytého vedení je nutné přizvat pracovníka spol. Faster CZ (Martin Vítek) na kontrolu a sepsání protokolu.
7. Veškerou případnou manipulaci s optickým kabelem budou realizovat pracovníci spol. Faster CZ.
8. Náklady spojené s přeložkou bude hradit investor.
9. Pokud dojde při stavbě k poškození, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit na hotline **777 340 000**.

S pozdravem,



.....
Martin Vítek
Tel. 608 861 801
e-mail: vitek@faster.cz

V Brně dne 9.3.2021