



Atypický výložník na stávající stožáry JŽ
Výložník pro dvě svítidla



Výložník zasunout do stožáru
a zajistit pomocí distančních
šroubů dle typ. dokumentace



Na výložníku 2x svítidlo např. R2L2

Poznámka :

Speciální výložníky pro svítidla naznačené na výkrese musí být zhotoveny ze stejného materiálu, jaký je použit na výložníky pro JŽ 1-900. Výložník bude v místě upevnění na stožár JŽ opatřen krytem proti zatékání vody do stožáru - přesně dle typových výložníků 1-900, spodní část.

Po natočení řádně zaaretovat např. samořeznými šrouby !
Výložník bude oboustranně žárově zinkován.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

			SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno	
OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUcí PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ	GENERÁLNÍ ŘEDITEL ING. KAMIL CHMELA	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JAN ZÁŘECKÝ	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. JAN ZÁŘECKÝ	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. ONDŘEJ ŠEBESTA	KONTROLOVAL ING. JAN ZÁŘECKÝ	
KRAJ : JIHO MORAVSKÝ		POVĚŘENÝ OÚ : BRNO – MALOMĚŘICE A OBŘANY		STUPEŇ : DUSP+PDPS
OPRAVA OSVĚTLENÍ SPÁDOVIŠTĚ MALOMĚŘICE SO 02 Oprava osvětlení kolejí č.101 - 123			ZAK. ČÍSLO 19044-01-0620	ARCH. ČÍSLO 2019240017
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
Výložník na stožár JŽ			DATUM: 06/2020	
			ČÁST DOKUM. D.2	PŘÍLOHA 20