

Vyřizuje: Martin Vítek  
E-mail: [vitek@faster.cz](mailto:vitek@faster.cz)  
Tel: 608 861 801

Věc: vyjádření k územnímu řízení a provádění stavby

Název stavby: Oprava osvětlení spádoviště Maloměřice  
Místo stavby: k.ú.: Maloměřice

V uvedené oblasti se nachází podzemní komunikační vedení společnosti Faster CZ spol. s r.o.

S uvedenou stavbou **souhlasíme** za podmínek

1. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech vedení a zařízení naší společnosti.
2. Vytýčení prosím objednejte 14 dní před zahájením prací u firmy **Faster CZ**.  
Martin Vítek, tel. 608 861 801, [vitek@faster.cz](mailto:vitek@faster.cz)
3. Žádáme, aby při křížení a souběhu s naším vedením byly dodrženy podmínky dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“
4. V případě odkrytí podzemního komunikačního vedení je nutné je řádně zabezpečit před poškozením.
5. V ochranném pásmu komunikačního vedení požadujeme provádění výkopových prací ručně.
6. Před záhozem odkrytého vedení je nutné přizvat pracovníka spol. Faster CZ (Martin Vítek) na kontrolu a sepsání protokolu.
7. Veškerou případnou manipulaci s optickým kabelem budou realizovat pracovníci spol. Faster CZ.
8. Náklady spojené s přeložkou bude hradit investor.
9. Pokud dojde při stavbě k poškození, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit na hotline **777 340 000**

S pozdravem,



.....  
Martin Vítek  
Tel. 608 861 801  
e-mail: [vitek@faster.cz](mailto:vitek@faster.cz)

V Brně dne 8.4.2020

