

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /m2/
101	SDĚLOVACÍ MÍSTNOST	9,7
102	MÍSTNOST SSZT	8,6
103	STAVĚDLOVÁ OSTŘEDNA	35,1
104	MÍSTNOST ZDROJŮ	15,6
105	TLUMIVKA VN 22kV	7,3
106	TRAFO T2 (LDS) 22/0,4kV	7,3
107	TRAFO T1 (LDS) 22/0,4kV	7,3
108	TRAFO T1 22kV	7,3
109	TRAFO T1 6/0,4kV	7,3
110	ROZVODNA VN 6kV	16,4
111	ROZVODNA VN 22kV	17,4
112	ROZVODNA NN	38,0

LEGENDA VZT

- HL – *Horní líc, měřeno od stropu*
- DL – *Dolní líc, měřeno od podlahy*
- 1850 / 1250 – *Množství větracího vzduchu m³/hod* (PŘÍVOD / ODVOD)
- 500x500 – *Dimenze potrubí (mm)*
- *Flexibilní potrubí – hadice*
- 300x180 DH 2200 – *Stěnová mřížka (2ks)*
- *Podříznuté dveře*
- *Odsávací talířový ventil*
- *Vířivá stropní vyústka*
- *Ventilátor*
- *Kondenzační jednotka*
- *Nástěnná klim. jednotka*

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	**Správa železnic, státní organizace** **Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc**	
ZHOTOVITEL	Signal Projekt s.r.o.,Vídeňská 55, 639 00 Brno **Pracoviště Olomouc, Sladkovského 2, 772 00 Olomouc**	**tel.: 585 153 034** **www.signalprojekt.cz**
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. LADISLAV DORAZIL	VEDOUCÍ TÝMU ING. PAVEL KUČERA
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Radim Křenek	ING. ROMAN PETR	Ing. Miroslav Švorčík
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: LIPNÍK n.B., HRANICE n.M	OBEC: JEZERNICE

"Lipník n.B. - Drahotuše, BC"

PS 65-28-01 Odbočka Jezernice, SZZ
část C, klimatizace

Půdorys 1.NP

ZAK. ČÍSLO MCO	18 - 047 - 235- XX
ÚČEL	DSP
DATUM	06/2020
FORMÁT	5 x A4
MĚŘÍTKO	1:100
ČÁST	D.1.1.1
POŘ.Č.	0003