


#### LEGENDA

- 1) Rozvaděč R1 (AC)
- 2) Rozvaděč R2 (DC pro vazební obvody)
- 3) Rozvaděč R3 (DC pro napájení T)
- 4) Dobíječ baterií
- 5) Prostor pro umístění baterií
- 6) Tlačítko pro nouzové vypnutí zdrojů
- 7) Větrací otvor - pod stropem
- 8) Větrací otvor - nad podlahou
- 9) Ekvipotenciální svorkovnice



Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
O01	09/2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Vladimír Košan
Stavebník/Investor:		<b>Správa železnic, státní organizace</b> 	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa západ	
Adresa:		Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	
Zhotovitel stavby:		<b>KTA technika, s.r.o.</b> 	
Adresa:		Klatovská 100, 301 00 Plzeň	
Kontakt:		T: +420 378 023 411 E: kta@ktatechnika.cz	
Zhotovitel objektu:		<b>KTA technika, s.r.o.</b> 	
Adresa:		Klatovská 100, 301 00 Plzeň	
Kontakt:		T: +420 378 023 411 E: kta@ktatechnika.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Irena Hrnčířová	Ing. Vladimír Košan	Ing. Irena Hrnčířová	Ing. Vladimír Košan
Název stavby/akce:	<b>Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice - Planá</b>		Označení (S-kód):
			S632000188
Název části:	Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)		Označení části: D.1.1.3
Název objektu:	<b>PZZ přejezdu P751 v km 56,357</b>		Označení objektu/komplexu: <b>PS 11-01-31</b>
Název přílohy:	Dispozice RD		Číslo přílohy: <b>2_0500</b>
Název dílčí části přílohy:	---		Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Plzeňský	Bor u Tachova	0331 26	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DUSP+PDPS	09/2021	2xA4	---
S-kód: S 6 3 2 0 0 0 1 8 8 - D U S P - - D 1 1 3 - P S 1 1 0 1 3 1 - X X - 2 - 5 0 0 - O 0 1 Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:			
Dokumentace ve stupni DUSP+PDPS			