


KABELY DO 1 kV V ZEMI ČSN 33 2000-5-52  
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ČSN 73 6005

TERÉN, VJEZD VOZIDEL DO 3,5 t;  
NÁSTUPIŠTĚ BEZ DESEK (DLAŽBY)


V PLASTOVÝCH TRUBKÁCH  
ULOŽENÍ DO PROSÁTÉ ZEMINY  
KRYTÍ FÓLIÍ Š=330 mm

VOZOVKA, KRAJNICE  
V PLASTOVÝCH TRUBKÁCH  
PROTLAK






CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ DLÁŽDĚNÉ (NEBO S DESKAMI)

V PLASTOVÝCH TRUBKÁCH  
ULOŽENÍ NA DNO VÝKOPU  
KRYTÍ FÓLIÍ Š=330 mm



TERÉN, VJEZD VOZIDEL DO 3,5 t;  
NÁSTUPIŠTĚ BEZ DESEK (DLAŽBY)

V PLASTOVÝCH TRUBKÁCH, ZEMNÍ PÁSEK NA DNĚ  
ULOŽENÍ DO PROSÁTÉ ZEMINY  
KRYTÍ FÓLIÍ Š=330 mm



	12/2019	PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA

OBJEDNAVATEL PROJEKTU:			SŽDC, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		
HIP:	Ing. Jan Slivka		<div>Zhotovitel projektové dokumentace:</div> <div></div> <div>SB projekt s.r.o. Kasárenská 4063/4 695 01 Hodonín</div>		Výtisk číslo:
ODP. PROJ:	Tomáš Voldán				
VYPRACOVAL:	Tomáš Voldán				
KONTROLOVAL:	Ing. Jan Slivka				
Stavba: Oprava silnoproudých zařízení OŘ Olomouc			Archivní číslo: 1906084-01_SO22_06		Měřtko: -
Část: SO 22 Oprava osvětlení zast. Jesenec			Formát: A3	Datum: 09/2019	
Název přílohy: Vzorové řezy uložení kabelů			Stupeň PD: DSP	Část: E.3.6	Příloha: 06