


LEGENDA:

- nový stožár osvětlení, v=5,5m (šipkou vyznačen navržený směr sklápění stožáru)
- demontáž stožáru osvětlení
- nové zemní kabelové vedení
- kab. vedení NN 0,4kV rámcí stavby Rekonstrukce žst. Hanušovice
- kab. vedení ČD Telematika
- kabelové vedení SSZT

Poznámka:
Vzhledem k malému rozsahu stavby zde nebyly generovány vytyčovací body. OS1 bude přesunut blíže ke kolejišti a bude situován tak, aby šel sklápět (zřejmě do prostoru nástupiště mezi přístřeškem a kolejí * bude prověřeno přimontáží na místě).

Na zastávce bude proveden ořez větví stromů, aby nestínily osvětlení zastávky.

| | | |
|-----------|---------|-------------------------|
| | | |
| | | |
| | 12/2019 | PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA |

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| OBJEDNAVATEL PROJEKTU: | |  | SŽDC, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc | | | |
| HIP: | Ing. Jan Slivka |  |  <div>SB projekt s.r.o. Kasárenská 4063/4 695 01 Hodonín</div> | | Výtisk číslo: | |
| ODP. PROJ: | Tomáš Voldán |  | | | | |
| VYPRACOVAL: | Tomáš Voldán |  | | | | |
| KONTROLOVAL: | Ing. Jan Slivka |  | | | | |
| Stavba: | | Oprava silnoproudých zařízení OŘ Olomouc | | Archivní číslo: 1906084-01_SO26_02 | | |
| Část: | | SO 26 Oprava osvětlení zast. Hanušovice zast. | | Formát: 2xA4 | Datum: 09/2019 | Měřítko: 1:500 |
| Název přílohy: | | Situace | | Stupeň PD: DSP | Část: E.3.6 | Příloha: 02 |