

Seznam vytyčovaných bodů:			
č.	X	Y	popis
1	571758.35	1122375.90	OS1
2	571770.29	1122361.91	bod trasy
3	571773.91	1122357.54	OS2
4	571787.59	1122340.31	OS3
5	571767.02	1122373.27	bod trasy
6	571772.05	1122363.31	bod trasy
7	571772.89	1122363.90	rozdávěč RE+RO

Poznámka:
- Výše uvedené vytyčovací body jsou pouze orientační. Nutno vždy zohlednit požadovanou vzdálenost od osy koleje a přesně vytyčené ostatní inženýrské sítě na místě stavby dle dokumentace těchto správců.


LEGENDA:

- nový stožár osvětlení, v=5,5m (šipkou vyznačen navržený směr sklápění stožáru)
- nové LED svítidlo v přístřešku pro cestující
- demontáž stožáru osvětlení
- nové zemní kabelové vedení
- sdělovací vedení CETIN
- sdělovací vedení CETIN
- vedení NN E.ON
- vedení NN E.ON
- vodovod

Zákres kabelových tras SSZT neník dispozici, nutno vytyčit - viz vyjádření č.j. 10365/2020-SŽ-OR OLC-SEE

Přesný zákres kabelových tras ČD Telematika neník dispozici - nutno vytyčit.

SCHÉMA ZAPOJENÍ



LEGENDA

- nový stožár 5,5m s LED svítidlem
- nový rozváděč osvětlení
- nové LED svítidlo v přístřešku pro cestující
- páskový zemnic FeZn 30x4 + 4x zemnicí tyč

POZNÁMKA:

- Osvětlovací stožárky budou osazeny na úroveň 0,55 nad TK a hranou svého základu umístěny ve vzdálenosti min. 4,2 m od osy koleje, jejich osa tedy bude cca 4,6 m od osy koleje.
- Stožár OS1 bude vybaven dvojitým výložníkem (180°)
- Na základě žádosti o zřízení nového odběrného místa bude vybudována nová skříň HDS EON, její přesné umístění není známo, je zakreslena orientačně.
- Stávající přípojka závěsným kabelem na budovu zastávky je v majetku provozovatele distribuční soustavy, její fyzické zrušení je tedy v jeho režii. Nutno pouze požádat o ukončení odběru.

	12/2019	PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA

OBJEDNAVATEL PROJEKTU:		 <div>SŽDC, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc</div>			
HIP:	Ing. Jan Slivka		Zhotovitel projektové dokumentace:  <div>SB projekt s.r.o. Kasárenská 4063/4 695 01 Hodonín</div>	Výtisk číslo:	
ODP. PROJ:	Tomáš Voldán				
VYPRACOVAL:	Tomáš Voldán				
KONTROLOVAL:	Ing. Jan Slivka				
Stavba: Oprava silnoproudých zařízení OŘ Olomouc			Archivní číslo: 1906084-01_SO23_02		
Část:	SO 23 Oprava osvětlení zast. Čunín		Formát: 3x44	Datum: 09/2019	Měřítko: 1:500
Název přílohy:	Situace		Stupeň PD: DSP	Část: E.3.6	Příloha: 02