


KABELY DO 1 kV V ZEMI ČSN 33 2000-5-52  
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ČSN 73 6005

TERÉN, VJEZD VOZIDEL DO 3,5 t;  
NÁSTUPIŠTĚ BEZ DESEK (DLAŽBY)


V PLASTOVÝCH TRUBKÁCH  
ULOŽENÍ DO PROSÁTÉ ZEMINY  
KRYTÍ FÓLIÍ Š=330 mm

VOZOVKA, KRAJNICE  
V PLASTOVÝCH TRUBKÁCH  
PROTLAK






CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ DLÁŽDĚNÉ (NEBO S DESKAMI)

V PLASTOVÝCH TRUBKÁCH  
ULOŽENÍ NA DNO VÝKOPU  
KRYTÍ FÓLIÍ Š=330 mm



TERÉN, VJEZD VOZIDEL DO 3,5 t;  
NÁSTUPIŠTĚ BEZ DESEK (DLAŽBY)

V PLASTOVÝCH TRUBKÁCH, ZEMNÍCÍ PÁSEK NA DNĚ  
ULOŽENÍ DO PROSÁTÉ ZEMINY  
KRYTÍ FÓLIÍ Š=330 mm



|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
|           |       |       |
|           |       |       |
|           |       |       |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA |

|                                                 |                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                   |                |
|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| OBJEDNAVATEL PROJEKTU:                          |                 |  | SŽDC, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1<br>Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc                                                                                   |                   |                |
| HIP:                                            | Ing. Jan Slivka |  | <b>Zhotovitel projektové dokumentace:</b><br><br><br><br>SB projekt s.r.o.<br>Kasárenská 4063/4<br>695 01 Hodonín |                   | Výtisk číslo:  |
| ODP. PROJ:                                      | Tomáš Voldán    |  |                                                                                                                                                                                                        |                   |                |
| VYPRACOVAL:                                     | Tomáš Voldán    |  |                                                                                                                                                                                                        |                   |                |
| KONTROLOVAL:                                    | Ing. Jan Slivka |  |                                                                                                                                                                                                        |                   |                |
| Stavba: Oprava silnoprůdých zařízení OŘ Olomouc |                 |                                                                                       | Archivní číslo:<br>1906084-01_SO29_06                                                                                                                                                                  |                   |                |
| Část: SO 29 Oprava osvětlení zast. Odrlice      |                 |                                                                                       | Formát:<br>2x A4                                                                                                                                                                                       | Datum:<br>09/2019 | Měřítko:<br>-  |
| Název přílohy: Vzorové řezy uložení kabelů      |                 |                                                                                       | Stupeň PD:<br>DSP                                                                                                                                                                                      | Část:<br>E.3.6    | Příloha:<br>06 |