

464 640

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Olomouc | | Počet listů |
| Došlo dne: | 28 -08- 2019 | 1 |
| Č.j.: | | příloh |
| | | 1 |

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Nerudova 1
Olomouc
779 00 Olomouc

Prostějov, 26.08.2019

Vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s. k žádosti o přeložku zařízení distribuční soustavy č. 9090002928

Vážený Žadateli,

dne 14.08.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy č. 9090002928 z důvodu demolice objektu zastávky. Předmětem úpravy je: Venkovní vedení nízkého napětí.
Místem úpravy je: Čunín, parc. 118 k.ú. Čunín.

V zastoupení společnosti E.ON Distribuce, a.s. Vám sdělujeme, že uvedená společnost jako Provozovatel distribuční soustavy souhlasí s úpravou zařízení distribuční soustavy a současně stanovuje následující technické řešení:

Po ukončení odběru na odběrném místě zastávky na parcele č. 118 k.ú. Čunín bude provedeno odpojení odběrného místa od distribuční sítě nízkého napětí a bude provedena demontáž venkovního vedení od podpěrného bodu – síťového střešníku č. 49 na objektu č.p.5.

Za předpokladu, že souhlasíte s výše uvedeným technickým řešením a za předpokladu, že budou splněny veškeré zákonné předpoklady podmiňující takto specifikované technické řešení, provede provozovatel distribuční soustavy úpravu zařízení distribuční soustavy na své náklady, přičemž dotčené zařízení zůstane i nadále v jeho majetku.

V případě, že souhlasíte s výše uvedeným technickým řešením, zašlete laskavě na výše uvedenou adresu Váš souhlas s navrhovaným řešením.

Po obdržení Vašeho souhlasu bude zahájena příprava uvedené úpravy.

Toto vyjádření nelze použít pro účely územního a stavebního řízení bez současně dodaného vyjádření k existenci a dotčení stávajících sítí v majetku E.ON Distribuce, a.s.

V případě potřeby Vám další informace k technickému řešení přeložky poskytne Ing. Jan Beneš, tel.: 582 32 - 3873.

Na jednání ani v souvislosti s ním nebyla mezi jednajícími uzavřena žádná smlouva, ať už v písemné či jiné formě. Obsahem jednání bylo výhradně vyjasňování si názorů na problematiku uvedenou v tomto vyjádření, aniž by jednajícími byly přijaty jakékoli smluvní závazky.

S přátelským pozdravem

Ing. Jan Beneš
Regionální správa Prostějov
E.ON Distribuce, a.s.

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice