



- NTL domovní plynovod, p=2,1 kPa  
v objektu ocel
- NTL plynovodní přípojka/venkovní domovní plynovod, p=2,1 kPa  
PE 100 s ochr. pláštěm dn 90x8,2 (SDR 11)

DOMOVNÍ PLYNOVOD JE TŘEBA PROVÉST V SOULADU S EN 1775 A TPG 704 01.  
PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ PROVÉST VYTÝČENÍ STAVAJÍCÍCH SÍTÍ A OVĚŘIT HLUBKY ULOŽENÍ POTRUBÍ.  
PŘI PROVÁDĚNÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY JE NUTNO DODRŽET VZDÁLEDNOSTI DLE ČSN 736005.  
VENKOVNÍ VEDENÍ PLYNU MUSÍ RESPEKTOVAT TPG 702 01, TPG 702 04 A ČSN EN 12007.  
PŘI KŘÍŽENÍ POTRUBÍ PLYNU VEDENÉHO V ZEMI S KANALIZACÍ VE VZDÁLENOSTI MENŠÍ NEŽ 0,5 M  
SE POTRUBÍ OPATŘÍ NAVÍC CHRÁNIČKOU PŘESAHUJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ 1 M NA KAŽDOU STRANU.

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL
-----------------	----------------	--------------	----------------

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = 205,50 m.n.m. = PODLAHA 1.NP

Ing. Pavel Krátký - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyzobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená považují jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Original tohoto dokumentu, vyzobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem Ing. Pavla Krátkého. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANÁŽER PROJEKTU	PROJEKTANT
ING. PAVEL KRÁTKÝ	ING. PAVEL KRÁTKÝ	DAGMAR STIBOROVÁ
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PAVEL KRÁTKÝ	VYPRACOVAL
ING. PAVEL KRÁTKÝ	ING. PAVEL KRÁTKÝ	DAGMAR STIBOROVÁ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PAVEL KRÁTKÝ	KONTROLOVAL
ING. PAVEL KRÁTKÝ	ING. PAVEL KRÁTKÝ	ING. PAVEL KRÁTKÝ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)
<b>PROJEKTSTUDIO®</b>
Ing. PAVEL KRÁTKÝ Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava tel./fax: 596 911 126 e-mail: kratky@projektstudio.cz IČ: 47684577
www.PROJEKTSTUDIO.cz

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)	ZPRACOVATEL ČÁSTI PD
Správa železnic, s.o., Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město	Dagmar Stiborová
MÍSTO STAVBY	Náměstí Antonie Bejdové 1792/6
Janská 691/1, Opava-Předměstí, 74601, Parc.č.769, k.ú.Opava-Předměstí (711578)	Ostrava - Poruba 708 00

NÁZEV STAVBY (DÍLO)	DATUM	08. - 10.2022
OPAVA VÝCHOD ON - OPRAVA - PD	ZAKÁZKA č.	PK 22 07
	FORMÁT	4 x A4

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	STUPEŇ PD	PARÉ
	DSP+DPS	
ČÁST DOKUMENTACE	MĚŘÍTKO	1 : 100
D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA A PLYNOINSTALACE	ČÍSLO DOKUMENTU	D.1.4-103
DOKUMENT		
PÚDORYS 1.NP		