

SŽ PO-63/2021-OŘ OVA

Pokyn ředitele OŘ Ostrava ve věci povinností cizích právních subjektů při napěťových výlukách trakčního vedení a činnostech na zařízeních UTZ/E OŘ Ostrava

Účinnost od 1. ledna 2022

Nahrazení předchozích vnitřních předpisů

Tímto pokynem se nahrazuje **Op – 29/2012 – OŘ OVA** Opatření ředitele OŘ Ostrava Povinnosti Cizích právních subjektů při napěťových výlukách TV a činnostech na zařízeních UTZ/E OŘ Ostrava

Schváleno pod čj. 29523/2021-SŽ-OŘ OVA-SEE
dne 20. prosince 2021

Ing. Jiří Macho
ředitel OŘ Ostrava

Za správnost: Týn Tomáš

Změny proti předchozímu vydání:

V novém vydání tohoto pokynu byly mimo formálních jazykových a stylistických úprav provedeny následující obsahové a věcné změny:

- Do pokynu byly zapracovány změny po sloučení OŘ Ostrava a OŘ Olomouc od 1. ledna 2022.
- Grafická podoba se uvedla do souladu s korporátní identitou organizace.

SŽ PO-63/2021-OŘ OVA

Pokyn ředitele OŘ Ostrava pověření osob odpovědných za elektrická zařízení

Gestorský útvar: Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství
Správa elektrotechniky a energetiky
Ostrava
spravazeleznic.cz

Rok vydání: 2021

Náklad: vydáno pouze v elektronické podobě

© Správa železnic, státní organizace, rok 2021

Tento dokument je duševním vlastnictvím státní organizace Správa železnic, na které se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Státní organizace Správa železnic je v uvedené souvislosti rovněž vykonavatelem majetkových práv. Tento dokument smí fyzická osoba použít pouze pro svou osobní potřebu, právnická osoba pro svou vlastní vnitřní potřebu. Poskytování tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem třetí osobě je bez svolení státní organizace Správa železnic zakázáno.

OBSAH

	Strana
ROZSAH ZNALOSTI	4
ZKRATKY A ZNAČKY	5
ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení	6
ČÁST DRUHÁ Požadavky pro napěťovou výluku trakčního vedení	6
Článek 1 Povinnosti CPS před zahájením prací na elektrifikovaných tratích	6
Článek 2 Kvalifikace zaměstnanců CPS	6
ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	7
Článek 3	7
Článek 4 Zrušovací ustanovení	7
Související DOKUMENTY	7
Příloha A (informativní)	8
Příloha B (informativní)	10

ROZSAH ZNALOSTI

Níže uvedená tabulka stanovuje rozsah znalosti tohoto dokumentu pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost, přičemž:

- informativní znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tomto dokumentu, zná předmět jeho úpravy a při náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;
- úplnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tomto dokumentu, zná předmět jeho úpravy a bez náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;
- doslovnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec zná text, který je v příslušném ustanovení napsán v uvozovkách kurzivou, přesně a je schopen jej bez náhledu do příslušného ustanovení samostatně reprodukovat.

Není-li rozsah znalosti pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost stanoven, stanoví rozsah znalosti, pokud je tak třeba učinit, příslušný vedoucí zaměstnanec.

Pracovní činnost nebo zařazení (funkce)	Znalost ustanovení
NPI- přednostové odborných správ, vedoucí oddělení, VPI, VPS, VM, M	úplná
Kancelář ředitele	informativní
Ostatní vedoucí zaměstnanci OŘ Ostrava na všech stupních řízení	informativní

ZKRATKY A ZNAČKY

Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

CPS	Cizí právní subjekt
ČD	České dráhy
DKV	Depo kolejových vozidel
NPI	Náměstek ředitele OJ pro provoz infrastruktury
VPI	Vedoucí provozu infrastruktury
VPS	Vedoucí provozního střediska
VM	Vrchní mistr infrastruktury
M	Mistr infrastruktury
OŘ	Oblastní ředitelství Ostrava
OJ	Organizační jednotka
SEE	Správa elektrotechniky a energetiky
OTV	Opravná trakčního vedení
OZZ	Odpovědný zástupce zhotovitele
OZOV	Odpovědný zástupce objednavatele výluky
PJ	Provozní jednotka
UTZ	Určená technická zařízení
UTZ/E	Určená technická zařízení elektrická
OPI	Odbor provozu infrastruktury
SŽ	Správa železnic, státní organizace
TNŽ	Technická norma železnic
TV	Trakční vedení
ZPŘS	Zástupce pro řízení sledu
ŽST	Železniční stanice
ED	Elektrodispečer

Ředitel OŘ Ostrava schválil podle čl. 15 odst. 2 písm. c) Statutu státní organizace Správa železnic (dále jednotlivě jen „Statut“ a „organizace“) tento Pokyn ředitele:

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- (1) Pokyn vznikl na základě provozních požadavků SEE pro upřesnění předpisu D7/2 Organizování výlukové činnosti. Zástupci OŘ Ostrava SEE jsou povinni předat tento pokyn zástupci CPS minimálně 48 hodin před předáním pracoviště.

ČÁST DRUHÁ POŽADAVKY PRO NAPĚTOVOU VÝLUKU TRAKČNÍHO VEDENÍ

Článek 1 Povinnosti CPS před zahájením prací na elektrifikovaných tratích

- (1) Zhotovitel upřesní rozsah požadované výluky. Především specifikuje místo práce tak, aby zástupci SEE mohli určit místo pro zajištění trakčního vedení a případné ovlivnění návazných elektrických zařízení. Zástupce zhotovitele dále dodá jména vedoucího práce, OZZ, ZPRŠ včetně kontaktu na tyto osoby.
- (2) Po vydání zmocnění výluk na pracovní týden zašle zhotovitel osobě odpovědné za TV nejpozději 48 hodin před zahájením výluky podklady pro zpracování pracovního postupu v souladu s TNŽ 343109 a ČSN 50110-1 ed.3 písemnou formou ve formátu přílohy č. 2 tohoto pokynu. Osoba odpovědná za TV zpracuje na základě uvedených údajů pracovní postup pro zajištění napěťové výluky.
- (3) Před zahájením výluky se vedoucí prací zhotovitelů dostaví do místa zahájení výluky pro nahlášení připravenosti k zahájení výluky a převzetí příkazů B, popř. záznamů o poučení od pracovníka provozovatele TV odpovědného za zajištění pracoviště. Vedoucí prací se musí prokázat osobě odpovědné za zajištění pracoviště dokladem o elektrotechnické kvalifikaci a odborné zkoušce v souladu s předpisem Zam1.
- (4) Vedoucí práce pro činnost na VN zařízení ve správě OŘ Ostrava musí být prokazatelně pověřen k této činnosti provozovatelem zařízení. Toto pověření je uloženo k nahlédnutí na řídicím stanovišti ED.
- (5) Každá pracovní skupina musí mít vedoucího práce. Vedoucí práce pracovní skupiny musí mít písemný doklad o vymezeném pracovišti v rámci napěťové výluky TV. Písemným dokladem se myslí příkaz B pro elektrickou činnost popř. záznam o poučení pro neelektrickou činnost.
- (6) Po ukončení práce na výluce je povinností vedoucího práce CPS předat originál příkazu B, popř. záznamu o poučení osobě provozovatele TV odpovědné za zajištění pracoviště.

Článek 2 Kvalifikace zaměstnanců CPS

- (1) Jednou ze základních podmínek pro činnost na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti ve správě OŘ Ostrava je stanovená elektrotechnická kvalifikace v souladu s přílohou C předpisu SŽDC Zam1.
Vedoucí práce pro elektrické práce TNŽ 34 3109 čl. 3.4.2 na trakčním vedení musí splňovat podmínky elektrotechnické kvalifikace dle TNŽ 34 3109 čl. 3.2.4. Musí mít platnou odbornou zkoušku E-07 dle přílohy D předpisu SŽDC Zam1.
Vedoucí práce pro neelektrické práce v blízkosti trakčního vedení musí splňovat podmínky elektrotechnické kvalifikace dle TNŽ 343109 čl. 3.4.3. A musí mít platnou odbornou zkoušku dle druhu činnosti v souladu s přílohou D předpisu SŽDC Zam1.
- (2) U výluk na jejichž realizaci se podílí více pracovních skupin ustanovuje hlavní zhotovitel OZZ. U napěťových výluk musí odpovědný zástupce zhotovitele být osobou s odbornou způsobilostí dle TNŽ 34 3109 čl. 3.2.10.
- (3) Při organizování pohybu drážních vozidel na vyloučenou kolej ustanovuje CPS zaměstnance pro řízení sledu. ZPRŠ musí splňovat podmínky odborné způsobilosti dle předpisu SŽDC Zam1. Zaměstnanec CPS musí mít platnou odbornou zkoušku D-04.

ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 3

V případech kdy se vedoucí práce nedostaví do místa zahájení výluky, případně zhotovitel nedodá výše uvedené podklady v daném termínu, zástupce SEE OŘ Ostrava nezahájí požadovanou napěťovou výlukou.

Článek 4

Zrušovací ustanovení

Dnem účinnosti tohoto pokynu se ruší Op - 29/2012 – OŘ OVA Opatření ředitele OŘ Ostrava Povinnosti Cizích právních subjektů při napěťových výlukách TV a činnostech na zařízeních UTZ/E OŘ Ostrava- účinný od 12. 08. 2012.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

- ČSN EN 50110-1ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních
- TNŽ 343109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení nebo v jeho blízkosti na železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách
- Předpis SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností
- Předpis SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy

Příloha A (informativní)**Odpovědné osoby pro zajišťování napěťových výluků TV v obvodu OŘ Ostrava****A.1 Kontakt pro zajištění napěťové výluky TV****Oblast Ostrava**

IŽD	Aleš Zagol	e-mail: Zagol@spravazaleznic.cz tel. 972 762 406, mobil 727 886 847
-----	------------	---

Oblast Olomouc

Technický pracovník	Ondřej Číhal	e-mail: Cihal@spravazeleznic.cz tel. 972 724 759, mobil 702 296 520
---------------------	--------------	---

A.2 Kontakt pro zpracování pracovního postupu a vydání písemných dokladů pro zajištění pracoviště**Obvod OTV Český Těšín**

VPS	Petr Bocek	e-mail: BocekP@spravazaleznic.cz tel. 972 754 476, mobil 725 574 734
-----	------------	---

Obvod OTV Bohumín

VPS	Ing. Radim Havlík	e-mail: HavlikRa@spravazaleznic.cz tel. 972 756 459, mobil 725 797 097
-----	-------------------	---

Obvod OTV Studénka

VPS	Roman Kyselý	e-mail: KyselyR@spravazaleznic.cz tel. 972 757 579, mobil 725 878 330
-----	--------------	---

Obvod OTV Zábřeh na Moravě

VPS	Lukáš Balcárek	e-mail: Balcarek@spravazeleznic.cz tel. 972 743 357, mobil 606 687 946
-----	----------------	---

Obvod OTV Grygov

VPS	Zdeněk Krempel	e-mail: Krempel@spravazeleznic.cz tel. 972 736 325, mobil 606 780 072
-----	----------------	---

Obvod OTV Hulín, pracoviště Přerov

VM	Radoslav Balada	e-mail: Balada@spravazeleznic.cz tel. 972 735 173, mobil 725 327 926
----	-----------------	---

Obvod OTV Hulín, pracoviště Hulín

VPS	Jaroslav Šustal	e-mail: Sustal@spravazeleznic.cz tel. 972 724752, mobil 607 006 196
-----	-----------------	--

Obvod OTV Vsetín, pracoviště Hranice

VPS	Jiří Valchař	e-mail: Valchar@spravazeleznic.cz tel. 972 736 690, mobil 607 006 199
-----	--------------	---

Obvod OTV Vsetín, pracoviště Vsetín

VPS	Martin Potiška	e-mail: Potiska@spravazeleznic.cz tel. 972 775 465, mobil 602 582 895
-----	----------------	---

A.3 Kontakt pro provedení místního šetření**Oblast Ostrava**

VPI	Tomáš Bárta	e-mail: BartaT@spravazeleznic.cz tel. 972 762 253, mobil 602 516 563
-----	-------------	---

IŽD	Martin Gazda	e-mail: Gazda@spravazeleznic.cz tel. 972 766 192, mobil 722 972 828
-----	--------------	---

Oblast Olomouc

VPI	Miroslav Morong	e-mail: MorongM@spravazeleznic.cz tel. 972 742 192, mobil 602 718 735
-----	-----------------	---

Systémový specialista	Bc. Pavel Kotrle	e-mail: Kotrle@spravazeleznic.cz tel. 972 742 658, mobil 724 644 117
-----------------------	------------------	---

Příloha B (informativní)**Formulář pracovního postupu pro činnost na UTZ/E v obvodu OŘ Ostrava**

Formulář pracovního postupu pro činnost na UTZ/E a v jeho blízkosti		
Zhotovitel	Název akce	
<p>Výluka elektrického zařízení</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Datum výluky _____</p> <p>Vedoucí práce popř. OZZ</p> <p>Jméno: _____ tel.: _____</p> <p>Jméno: _____ tel.: _____</p> <p>Jméno: _____ tel.: _____</p> <p>ZPŘS</p> <p>Jméno: _____ tel.: _____</p> <p>Jméno: _____ tel.: _____</p>		
<p>Harmonogram</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Vymezení pracoviště</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		
Přílohy	Datum	Vypracoval

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2209128

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a086aac7-e92b-4e31-8255-c29fe85c3020

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tomáš TÝN)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.12.2021 08:21:02



dcbca6d7-2cee-4a78-ba82-6e493490cd18