

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 9319/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Bc. Veronika Fučíková
Mobil +420 702 238 237
E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Přesun zastávky Závišín na trati Březnice - Strakonice“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 6

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 22 je zodpovězen v náhradním termínu (+1 pracovní den), přičemž byla adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.

Dotaz č. 22:

Uchazeč žádá o vysvětlení rozporu ve výkazu výměr a projektové dokumentaci v objektu SO 02-12-01 - Nástupiště u položky číslo 18(PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25). Dle výkazu výměr je uvažováno s betonem C20/25 a dle projektové dokumentace - viz.výkresy D2.1.2_SO_02-12-01_2-004_VPR a D2.1.2_SO_02-12-01_1-001_TZ se uvažuje s betonem C 12/15 XA2. Tímto bychom Zadavatele chtěli požádat o objasnění.

Odpověď na dotaz č. 22:

Položka ve výkazu výměr byla opravena.

Dotazy č. 23 – 24 jsou zodpovězeny v řádném termínu.

Dotaz č. 23:

V dodatku č.4 v dotazu č.19 , je přislíbeno doplnění položek.

V rozpočtu zm03 ale nic takového doplněno není.

Prosím o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 23:

Položky byly doplněny.

Dotaz č. 24:

Zadavatel v postoupeném Vysvětlení, změně a doplnění zadávací dokumentace č. 2 v rámci odpovědi na dotaz č. 3 k čekárenskému přístřešku uvedl:

Přístřešek je koncipován jako dostupný model dle schválených směrnic SŽ. Přístřešek je možné ocenit jednou položkou jako komplet. V PD jsou všechny potřebné údaje pro zhotovení přístřešku.

Skutečností je, že v projektové dokumentaci nejsou všechny potřebné údaje. PD neuvádí třídu betonu základové desky, zda je prefabrikovaná nebo monolitická, zhotovená na místě. Dále neuvádí protipožární odolnost vstupních dveří, kóty stěn, přesný počet prostupů a jejich velikost podlahou, způsob řešení dvojité podlahy.

Bez těchto a dalších informací není uchazeč schopen přístřešek relevantně nacenit.

Žádáme zadavatele o poskytnutí výše uvedených informací.

Odpověď na dotaz č. 24:

- Třída betonu základové desky je C25/30 XC2 a jedná se o prefabrikát. Toto stanovuje pokyn SŽ PO-23/2019-GŘ Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR - Železniční zastávky/přístřešky.
- Požární bezpečnost dveří musí splňovat minimální požadavky, tak aby splňovaly normu. Jelikož dveře slouží, jako jediná úniková cesta z objektu začínající na volném prostranství (reléový domek s přístřeškem se považuje za funkčně ucelenou skupinu místností) a jsou tedy bez požadavku z hlediska požární bezpečnosti.
- Stěny jsou o tl. 20cm.
- Počet prostupů je pomocí chrániček 4x DN110.
- Podlaha bude řešena jako dvojitá podlaha. Jsou tvořené tenkovrstvou stěrkou a nátěrem. Skladby podlah spočívají pouze ve sjednocení povrchu po betonáži s nástupištěm.

Přílohy:

- XLS_Presun_zast_Zavisin_Brez_Strak_zm04_230427.xlsx

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnami a doplněním v tomto Dodatku č. 6, zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne **04.05.2023** (původní datum stanovené na profilu zadavatele) na den **05.05.2023**. V této lhůtě je zohledněna doba prodloužení lhůty pro podání nabídek z důvodu zodpovězení dotazu v náhradním termínu (+1 pracovní den).

Doplnění se týká těchto ustanovení „Výzvy“:

12. Lhůta k podání nabídky:

Nabídku lze podat v termínu uvedeném na profilu zadavatele:
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Původní termín k podání nabídky uvedený na profilu zadavatele:

Nabídky musí být podány nejpozději do 04.05.2023 do 09:00 hodin.

se nahrazuje zněním:

Nabídky musí být podány nejpozději do 05.05.2023 do 09:00 hodin.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace