


LEGENDA:

- Výpínač fazet 1
- Zásuvka 230V~/16A jednosměrná
- Svítlidlo žárovkové (kompaktní žárovka)
- Svítlidlo žárovkové 2x36(58)W
- Rozvaděč
- Odvětrávací ventilátor
- Zásuvkové skříň

POZNÁMKA :

Rozvodná soustava : 3NPE AC 50Hz, 400V/3N-C-S
Ochranná před nebezpečným dotykovým napětím :
automatickým odpojením od zdroje, zvýšené :
v soustavě TN-C-S proudovým chráničem a pospojováním
Vnější vlivy dle ČSN 33200-5-51, ed.3 :
Viz Protokol o určení vnějších vlivů č.1/14 jako příloha technické zprávy.
Instalace bude provedena kabely CKY uloženy v plastových šlátech.
Svítidla budou umístěna na stěně pod úrovní spodní hrany nosné
konstrukce stropu.

VEDOUcí PROJEKTANT	Vladimír Dejčar	<i>Vladimír Dejčar</i>
VYPRACOVAL	Michael Balogh	<i>Michael Balogh</i>
KONTROLOVAL	Vladimír Dejčar	<i>Vladimír Dejčar</i>
KRAJ	Liberecký	
INVESTOR	SZDC s.o., of: Hradec Králové, u Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové	
OBJEKT	Oprava rozvodny VN trafostanice Turnov	
	Dokumentace skutečného provedení	
PŘÍLOHA	Stavební elektroinstalace	
		 <p>K Ladví 20, 184 00 Praha 8</p>
	DATUM	03/2018
	FORMÁT	2xA4
	MĚŘITKO	1:50
	STUPĚŇ	DSPS
	Čís. ZAKÁZKY	ZKZ1000297.000
	ARCHIVNÍ Čís.	
	Čís. SOUPRAVY	ČÁST DOKUMENTACE
		2