





SOUPRAVA ČÍSLO:

|          |       |       |        |
|----------|-------|-------|--------|
|          |       |       |        |
|          |       |       |        |
|          |       |       |        |
|          |       |       |        |
|          |       |       |        |
| Č. změny | Popis | Datum | Podpis |

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| OBJEDNATEL: | Správa železnic, státní organizace<br>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1<br>Stavební správa západ<br>Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 |  |
|-------------|---|---|

|  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:   | Ing. Jindřich Kašpar | <br><br>Elektrizace železnic Praha a.s.<br>Náměstí hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4<br>Tel.: +420 296 500 111, www.elzel.cz |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI:  | Ing. Jindřich Kašpar |   |
| NAVRHL, VYPRACOVAL:  | Jan Chvojka          |   |
| KONTROLOVAL:   | Hynek Máče           |   |
| GARANT PROFESE:  | Jan Chvojka          |   |
| ŽST PARDUBICE HL. N., TS7 35/22/0,4 KV<br>(NOVĚ TS1), TECHNOLOGIE, ČÁST SŽDC |                      | ÚČEL: DPS   |
| Technologie transformačních stanic vn/nn<br>PS 02–23–24<br>Rozváděč RE1      |                      | DATUM: 06/2022  |
|  |                      | FORMÁT: –   |
|  |                      | MĚŘÍTKO: –  |
|  |                      | POČET DÍLŮ: 5xA4  |
|  |                      | ČÁST: D.1.3.5   |
|  |                      | PŘÍLOHA Č.: 02.25   |




SKŘÍŇ MĚŘENÍ SM-1/33

PROVEDENÍ: SM-1 NÁSTĚNNÉ  
KRYTÍ: IP30/20  
PROSTŘEDÍ: VNITŘNÍ  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RAL 7035  
PŘÍVODY: ZDOLA  
VÝVODY: DOLŮ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 1NPE 50Hz 230V/TN-S  
MĚŘICÍ OBVODY PROUDOVÉ: X/5A  
MĚŘICÍ OBVODY NAPĚŤOVÉ: 100 – 400V AC  
ROZMĚRY: 550x320x650mm  
VYBAVENÍ ROZVODNICE: TYPOVÉ SM-1/33  
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

SCHÉMA ZAPOJENÍ: ES35 652.18.0222 LIST 2

POHLED/SESTAVA

|   |  |  |                  |  |
|---|--|--|------------------|--|
|  | Název stavby:<br>–                                     |  | Zákazník:<br>–   |  |
|   | Obsah výkresu:<br>SKŘÍŇ MĚŘENÍ SM-1/33-VNITŘNÍ + OP105 |  |                  |  |
| <b>ESB-Rozváděče a.s.</b><br>K Terminálu 507/7<br>619 00 BRNO<br>tel.: 515 502 222    | Zpracoval:   |  | SVĚTLÍK          |  |
|   | Zakázka číslo:   |  | 3120240XXX       |  |
|   | Datum:   |  | 11/2020          |  |
|   | Číslo výkresu:   |  | ES35 652.18.0222 |  |
|   | List/listů   |  | 1/2              |  |

