

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 9379/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Barbora Sýkorová  
Mobil +420 720 969 702  
E-mail SykorovaB@spravazeleznic.cz

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

## **„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, trafostanice“**

### **- Zhotovení projektové dokumentace a dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny**

#### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Pokynů pro dodavatele, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 1:**

Rád bych se Vás zeptal ohledně Vaší veřejné zakázky na výstavbu a montáž fotovoltaiky na vaší budově. V zadávací dokumentaci jsem si všiml, že uvádíte Dispečerské řízení, které je však podle mého vědomí povinné až pro instalace s výkonem 100kW a více. Zároveň bych měl dotaz ohledně potřeby stavebního povolení a projektů k němu, jenž se řeší až pro instalace s výkonem 50kW a více. Chtěl bych se tedy zeptat, zda se jedná o chybu v zadávací dokumentaci či zda jsou pro to nějaké relevantní důvody.

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Předávací bod vůči nadřazenému dodavateli (ČEZ) je ve Vstupní trafostanici Ústí nad Labem 35/10Kw. V naší LDSŽ to nebude jediná vnořená FVE. Dle podmínek ČEZu se výkon všech FVE musí počítat a pokud přesáhneme 100KWp, tak je potřeba vytvořit systém měření a regulace pro každou zapojenou FVE.

Na projektové dokumentaci trváme i z důvodu návratností, které jsou právě součástí dokumentace. Co se týká stavebního povolení, v požadavcích zůstává zaneseno a bude na posouzení projektanta, zda bude na stavební povolení nebo pouze na ohlášení stavby.

#### **Sdělení zadavatele:**

Zadavatel doplňuje do Zvláštních technických podmínek do kapitoly 1, bod 1.1.1 a) a 1.1.6 a) rozsah a členění Projektové dokumentace o: Součástí DUSP k připomínkám bude ekonomická rozvaha včetně vyčíslení doby návratnosti, a to s dotací a bez dotace.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1 zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

**Příloha:**

Příloha č. 1 - Specifikace díla - ZTP

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3617143

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** aa30e274-6650-444a-8b27-7cc64013cb44

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Barbora SÝKOROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.05.2023 07:44:02



23cd4b07-4769-4fd2-bade-240522f6de11