

Dotaz č.1

V rozpočtu postrádáme množství nebo položky pro;

- Materiál + zřízení svodného potrubí z plných korugovaných trub (min. SN8) DN200 ze šachty Š3 do šachty Š9, Š13 a Š18 a dále do vsakovacího žebra v délce 33m viz TZ str. 23
 - Materiál + zřízení svodného potrubí z plných korugovaných trub (min. SN8) DN150 ze šachty Š5 do šachty Š6, dále do drenážního systému v délce 5,5m viz TZ str. 23
 - Materiál + zřízení trativodní trubky DN 100 plně perforované (vytvoření propojení mezi jednotlivými šachtami, funkce odvětrávacího potrubí) v délce 61m viz TZ str. 25
- Žádáme o ověření a případně doplnění položek/množství.

Odpověď:

Bude provedena úprava textu v TZ následovně na:

- Materiál + zřízení svodného potrubí z ~~plných korugovaných~~ perforovaných drenážních obetonovaných trub (min. SN8) DN200 ze šachty Š3 do šachty Š9, Š13 a Š18 a dále do vsakovacího žebra v délce 33m viz TZ str. 23
- Materiál + zřízení svodného potrubí z ~~plných korugovaných korugovaných~~ perforovaných drenážních obetonovaných trub (min. SN8) DN150 ze šachty Š5 do šachty Š6, dále do drenážního systému v délce 5,5m viz TZ str. 23
- Materiál + zřízení trativodní trubky ~~DN 100~~ DN 150 plně perforované (vytvoření propojení mezi jednotlivými šachtami, funkce odvětrávacího potrubí) v délce 61m viz TZ str. 25

Žádáme o ověření a případně doplnění položek/množství.

Výkaz výměr se nemění.

Dotaz č.2 položka č.111

Dle textu v TZ str. 22 jsou Š1, Š8 a Š16 DN 600. Dle textu v TZ str. 23 má být celkem zřízeny 4 šachty DN 600.

Žádáme o upřesnění počtu a čísel šachet DN 600.

Odpověď:

Bude provedena úprava textu v TZ následovně na:

Dle textu v TZ str. 22 jsou Š1, ~~Š3~~, Š8 a Š16 DN 600. Dle textu v TZ str. 23 má být celkem zřízeny 4 šachty DN 600.

Žádáme o upřesnění počtu a čísel šachet DN 600.

Výkaz výměr se nemění.

Dotaz č.3 položka č.125

Dle charakteristiky geosyntetik uvedené v TZ str. 21; vysokopevnostní plošná jednoosá geomříž – jedná se o plošné geomříže tvořené z jednoosých kompozitních geosyntetických pásů pevnosti 1350 kN/m (použita v PP typu 3.6 a v ZKPP typ 3).

Po oslovení dodavatelů s osvědčením SŽ se nepodařilo najít výrobce schopného dodat jednoosou geomříž, která by splňovala požadavek na pevnost 1350 kN/m. Dle konzultace s dodavateli se jedná o požadavek na extrémní pevnost. Žádáme zadavatele o ověření.

Odpověď:

V TZ bude provedena nová charakteristika GEOMŘÍŽE dle OTP č.j. S 54 316/2014-O13.

Geomříž bude dvouosá a charakteristiky musí splňovat parametry dle tabulky 12 a odstavce (článku) 66. a 67 v OTP č.j. S 54 316/2014-O13.

Tabulka 12 - Požadavky na geomřížky s výztužnou funkcí pro použití v zemním tělese

Charakteristika	Jednotka	Technický požadavek	Zkušební metoda
Pevnost v tahu při 2% protažení	kN.m ⁻¹	min. 8	ČSN EN ISO 10319
Pevnost v tahu při porušení - podélná - příčná (pouze u dvouosých)	kN.m ⁻¹	min. 30 min. 30	ČSN EN ISO 10319
Tažnost při porušení - podélná, příčná (pouze u dvouosých)	%	max. 15	ČSN EN ISO 10319
Dlouhodobá přetvárná pevnost (creep)	kN.m ⁻¹	podle údajů výrobce na základě nezávislého certifikátu	ČSN EN ISO 13431

¹⁾ Plocha otvoru je světlá plocha otvoru vymezená uzlovými body styku sousedních žebor vytvářející otvor bez započítání tloušťky žebra.

Geomřížky pro použití v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku

66. Geomřížka umístěná v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku, případně též na rozhraní konstrukční vrstvy a kolejového lože, plní funkci výztužnou nebo stabilizační. V uvedených případech nelze použít geomřížky vyrobené tkaním, bez tepelné nebo chemické úpravy spojů.

67. Geomřížky pro funkci výztužnou musí být dvouosé a musí splňovat požadavky uvedené v tabulce 12. Geomřížky se stabilizační funkcí musí splňovat požadavky uvedené v Příloze 1.

Dotaz č.4 VON

V rozpočtu ve stavebním objektu VON nejsou u položek s měrnou jednotkou v procentech vyplněna množství.

Má si účastník u těchto položek doplnit jednotkovou cenu i množství ?

Odpověď:

Jednotka procenta (%) bude nahrazena jednotkou kpl (komplet). Množství bude: 1 kpl. Viz opravený výkaz výměr. Týká se to položek VON č. 10, 11, 13, 18, 19, 20. Kapacitně se VV nemění.