

# Městský úřad Tachov

## Hornická 1695, 347 01 TACHOV

### Odbor životního prostředí



DOŠLO DNE:  
**25-08-2021**  
50001ODD2100640

Váš dopis č.j.: 2981/2021  
Ze dne: 03.08. 2021  
Spis. značka:  
Naše č.j.: 2203/2021-OŽP/TC

SAGASTA s.r.o.  
p. Matějka  
Novodvorská 1010/14  
142 00 Praha 4

Vyřizuje: Ing. Svoboda  
Telefon: 374 774 281  
E-mail: [vladimir.svoboda@tachov-mesto.cz](mailto:vladimir.svoboda@tachov-mesto.cz)

Datum: 20. 08. 2021

#### Stanovisko k záměru „Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice-Planá“ – upravená dokumentace pro společné územní a stavební povolení (Ing. E. Špaček, Praha, 05/2021) z hlediska vlivu stavby na krajinný ráz a nelesní zeleň

Dne 4.8.2021 byla zdejšímu odboru životního prostředí MěÚ Tachov předložena žádost firmy SAGASTA s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČ 04598555 zastupující stavebníka Správa železnic, s.o., OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň o vyjádření k předmětné akci v rozsahu doplněné vizualizace stavby a upravené projektové dokumentace (TZ, STZ, situace - zasláno e-malem dne 17.8.2021) v návaznosti na požadavky z hlediska ochrany přírody a krajiny uplatněné v rámci vydaného koordinovaného stanoviska MěÚ Tachov (č.j. 154/2021-VED/TC z 14.6.2021).

Městský úřad Tachov, odbor ŽP jako příslušný dotčený orgán podle ustanovení §77 odst. 1 písm. j), §77 odst. 3 a §90 odst. 16 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (ZOPK) vydává k akci toto stanovisko:

1. Z vizualizace stavby (osazení do krajinných fotografií z blízkých pohledů) a popisu v projektové dokumentaci (TZ SO201-nástupiště, objekt 6.3. přístřešek pro cestující) vyplývá, že cit. nový přístřešek (7,3\*2,9\*3,35 m) v barevném provedení antracitové a hedvábné šedé (RAL 7016, 7044), bude vizuálně viditelný pouze z blízkých pohledů a celkově nebude mít podstatný vliv na hodnoty chráněné z hlediska krajinného rázu (harmonické měřítko, ad.), proto souhlasíme s akcí a nebude zdejším odborem ŽP vydáváno samostatné opatření formou dle §12 odst. 3 ZOPK (závazné stanovisko).
2. SO 401 (přípojka NN) navržený z distribuční sítě ČEZ (trafo na p.č. 2062) v dl. 505 m m.j. v části na p.č. 1957/2 (ost. plocha, komunikace Obce Částkov) bude v úseku vedoucí alejí vzrostlých dřevin v délce 225 m (dle situací D.2.1., D.2.2.) uložen do zemní rýhy provedené výhradně ručním výkopem, proto **požadujeme zajistit opatření k ochraně dřevin v rámci stavby dle ČSN 839061 (4.10.1, 4.10.2).**
3. Pokud by v rámci stavby mělo dojít k odstranění dřevin tzv. nad stanovenou velikost (dle STZ 1.6., 1.10., ad. potřeba kácet stromy a keře dále nespecifikované), je nutné vydat povolení ke kácení příslušným OÚ Částkov.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV**  
odbor životního prostředí

RNDr. Miroslav Rolko  
Vedoucí odboru životního prostředí

#### Příloha: PD

#### Na vědomí

Drážní úřad Plzeň (ds)

Telefon: 374 774 111

Fax: 374 774 175

[www.tachov-mesto.cz](http://www.tachov-mesto.cz)

IČ: 00260231

DIČ: CZ00260231

ID DS: 2tubyxs

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100

výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100

e-mail: [podatelna@tachov-mesto.cz](mailto:podatelna@tachov-mesto.cz)