



DOŠLO DNE:
23-08-2021
50001ODD2100628

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV

Odbor životního prostředí

Váš dopis č.j.:

SAGASTA s.r.o.

Ze dne: 28.07.2021

Novodvorská 1010/14

Spis. značka:

142 00 Praha 4

Naše č.j.: 2172/2021-OŽP/TC

Vyřizuje Ing. Barešová

Telefon 374 774 281, 280

E-mail: eva.baresova@tachov-mesto.cz

Datum: 19.08.2021

Stanovisko k záměru „Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice - Planá“ – dokumentace pro společné územní a stavební povolení (Ing. E. Špaček, Praha, 05/2021) - doplněné

- z hlediska vodního hospodářství

S žádostí o závazné stanovisko k výše uvedené akci byla zaslána doplněná projektová dokumentace o zákres vedení přípojky NN po tělesu hráze v souběhu s dnešním vedením VO obec Pernolec. Navazuje na vyjádření č.j. 157/2021 – VED/TC ze dne 14.6.2021. Podle doplněné výkresové části je kabel NN uložen na návodní straně hráze 0,35 cm pod korunou, při okraji asfaltové komunikace, v původní trase stávajícího kabelu. Výkop bude proveden ručně, kabel NN je uložen v chrániče.

Záměr zpracovaný v projektové dokumentaci řeší rekonstrukci železniční zastávky, železničního svršku, nového nástupiště s osvětlením a přípojku NN pro železniční stanici Pernolec na trati Domažlice-Planá. Souběžně se stavbou budou realizovány změny zabezpečení úrovněového přejezdu P766 v km 68,493 na trati Domažlice – Planá, které budou samostatnou investiční stavbou. Nově bude vybudováno jednostranné boční nástupiště-SO 201 (délka 60 m, šířka 3,18 m) a přístřešek pro cestující. Dále bude nově umístěno veřejné osvětlení. Bude zřízena elektrická přípojka NN (SO 401) z distribuce ČEZ, která bude společná pro veřejné osvětlení nástupiště a přejezdové zabezpečovací zařízení. Přípojka bude v délce 505 m, trasa přípojky povede mimo zemědělský půdní fond. V rámci stavby budou odstraněny křoviny a dřeviny podél nástupiště a následně bude realizována úprava podél nástupiště, kde nově dojde k ozelenění jako náhradou za potřebné navržené kácení.

K předloženému záměru Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí vydává toto stanovisko:

Sdělení z hlediska vodního hospodářství:

Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dotčený ve smyslu ustanovení § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů vydává toto **závazné stanovisko** s podmínkami:

Telefon: 374 774 111
Fax: 374 774 175
www.tachov-mesto.cz

IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231
ID DS: 2tubyxs

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KBTachov2688970257/0100
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz

1. Ruční výkop v tělese hráze bude po položení kabelu řádně zatěsněn a při zásypu bude provedeno hutnění.
2. Způsob provedení prací bude zanesen do stavebního deníku a bude provedena fotodokumentace. Vše bude předloženo vlastníkově stavby hráze při předání prací.

Odůvodnění – Výkopové práce jsou zásahem do tělesa hráze vodní nádrže, tj. do vodního díla. Podmínky závazného stanoviska byly stanoveny proto, aby nedošlo k porušení těsnicích prvků hráze a tím jejímu prosakování. Při dodržení podmínek závazného stanoviska by nemělo dojít k ohrožení stability vodního díla, veškeré práce v hrázi budou prováděny nad úrovní provozní hladiny.

Poučení - Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád je závazný pro výrokovou část navazujícího rozhodnutí správního orgánu. Proti závaznému stanovisku není možné se odvolat, jeho obsah je možné napadnout v rámci odvolání proti konečnému rozhodnutí.

MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV
odbor životního prostředí
A

RNDr. Miroslav Rolko
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha
PD

Na vědomí
MěÚ Tachov, OVÚP


Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Plzeň	
Adresa:	Sušická 1168/23, Plzeň 326 00	

Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.			 SAGASTA
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	SAGASTA s.r.o.			 SAGASTA
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Emil Špaček	Ing. Ondřej Lemerman	Ing. Emil Špaček	Ing. Tomáš Burda	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice - Planá			Označení (S-kód): S632000081
Název části:	Stavební výkresy			Označení zhotovitele: 120095
Název objektu:	Přípojka NN			Označení části: D
Název přílohy:	Řez trasy přes hráz			Označení objektu/komplexu: SO 401
Název dílčí části přílohy:				Číslo přílohy: 6
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		Paré:
Plzeňský	Pernolec [618586]			
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DUSP	05/2021	3xA4	-	

S-kód:

Stupeň dokumentace: Část:

Objekt:

Podobjekt:

Příloha:

Revize:

[Prostor pro další informace]