

PS11 - Technický útvar
Sokolská 958 • 349 01 Stříbro
telefon: 602 182 341

Váš dopis: 4428 ze dne: 26.05.2021
Vyřizuje: **Mgr. Michaela Hlaváčová**
referent VHR
telefon: 702 252 146
e-mail: mhlavacova@vodakva.cz

SAGASTA s.r.o.

Jiří Matějka

Novodvorská 1010/14

142 00 PRAHA 4

Číslo jednací: 4428/21/02

Ve Stříbře 27.05.2021

Věc: Pernolec – rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec, přípojka NN, p.č. 2062
vyjádření k PD pro stavební povolení

K předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci vydáváme následující vyjádření:

- 1) **Práce budou v předstihu nahlášeny na náš provoz vodovodů a bude postupováno dle jeho pokynů.**
⇒ Provoz vodovodů Tachov: **Petr Tolar, tel. 602457268, ptolar@vodakva.cz**
- 2) Vodovodní zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace Vodakvy, bude nutné je upřesnit vytýčením na místě, což zajistí příslušný provoz.
- 3) Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu 1,5 m od líce potrubí na obě strany.
- 4) Při souběhu a křížení kabelu NN se sítěmi ve správě Vodakvy požadujeme respektovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 5) V případě, že nová inženýrská síť zasáhne do ochranného pásma vodovodu, bude trasa odsouhlasena příslušným provozem na místě před zahájením prací.
- 6) Před zahájením stavebních prací je investor povinen zajistit přesné vytýčení vodovodních zařízení ve správě Vodakvy.
- 7) **Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním stavebního povolení a s realizací stavby.**

PŘEDMĚT VYJÁDŘENÍ:

- Předmětem projektu je vybudování přípojky kabelu NN v rámci rekonstrukce nástupiště zastávky Pernolec. El. přípojka bude budována na p.č. 2062, 1974, 1983/12, 1957/2, 1957/6, 2028/2 v Pernolci.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Zapsáno v OR KS Plzeň pod č. B 375

Studentská 328/64 (6)

360 07 Karlovy Vary - Doubí

Ing. Jan Herman

vedoucí technického útvaru

12. 

Příloha: PD
CO: vlastní, PS 21