



LEGENDA

- 2.2

NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA  
ref. výrobek MMK-UP0091 HP-E  
VÝKON CHLAZENÍ 2.8 kW  
VÝKON VYTÁPĚNÍ 3.2 kW  
AKUSTICKÝ TLAK 25-36 dB(A) v 1m

2.3

NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA  
ref. výrobek MMK-UP0121 HP-E  
VÝKON CHLAZENÍ 3.6 kW  
VÝKON VYTÁPĚNÍ 4.0 kW  
AKUSTICKÝ TLAK 25-37 dB(A) v 1m

POTRUBÍ KAPALINY

POTRUBÍ PLYNU

POTRUBÍ KANALIZACE - HT d32

- ROZVODY CHLADU BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ Cu

- ROZVODY BUDOU VEDENY VE STĚNĚ POD STROPEM.

- ROZVODY BUDOU ZAIZOLOVANY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ PROTI CHLADU.

- POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTRU SE NAPOJÍ DO NEJBLIŽŠÍ KANALIZAČNÍ STOUPAČKY PŘESNÉ MÍSTO NAPOJENÍ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ
- |                 |   |               |  |                |      |
|-----------------|---|---------------|--|----------------|------|
| VED. PROJEKTANT | VYPRACOVAL  | KONTROLOVAL   | ING. DANIEL FLORIÁN  |                |      |
| ING. D. FLORIÁN | ING. D. FLORIÁN   |               | PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI<br>TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2<br>TEL. : 723 373 167<br>E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz |                |      |
| INVESTOR        | SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace<br>DLÁŽDĚNÁ 103/7, 110 00 PRAHA 1          | DATUM         | MĚŘÍTKO  | STUPĚŇ         | PARÉ |
| AKCE            | OPRAVA OBJEKTU - ÚSTÍ NAD LABEM STŘEKOV ON<br>U STANICE 827/9, ÚSTÍ NAD LABEM | 2. 2023       | 1 : 100  | DSP            |      |
| PROFESE         | D. 1. 4. - CHLAZENÍ   | ZAK. číslo    | FORMÁT   |                |      |
| NÁZEV           | PŮDORYS 2.NP  | P3232-23      | 2A4  |                |      |
|                 |   | ČÍSLO VÝKRESU |  | P3232 011 - 23 |      |