



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m <sup>2</sup>	PODLAHA
2.01	KUCHYŇ	17,54	VINYL
2.02	KOMORA	2,20	VINYL
2.03	KOUPELNA	6,31	KERAM.DL.
2.04	PŘEDSÍŇ	6,87	VINYL
2.05	SCHODIŠTĚ + CHODBA	8,94	KERAMICKÁ DL. + KÁMEN
2.06	PŘEDSÍŇ	8,16	VINYL
2.07	WC	2,24	KERAM.DL.
2.08	KOUPELNA	5,53	KERAM.DL.
2.09	KUCH. KOUT	2,90	VINYL
2.10	POKOJ	22,57	VINYL
2.11	POKOJ	21,10	VINYL
2.12	KUCHYŇ	17,97	VINYL
2.13	POKOJ	22,10	VINYL

**P2, P3** - OBCHODNÍ MĚŘENÍ SPOTŘEBY ZP, MEMBRÁNOVÝ PLYNOMĚR BK-G 4, DN 25, 0,016-6 m3/h, ROZTEČ 250 mm  
**K2, K3** - ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL 2,7-21(26) kW 3,0 m3ZP/h, R1/2", 2,0 kPa, KOAXIÁLNÍ POTRUBÍ NUČENÉHO ODKOURENÍ A PŘÍVODU SPALOVACÍHO VZDUCHU BUDE VYVEDENO NAD STŘECHU STÁVAJÍCÍM KOMINOVÝM PRŮDACHEM, VYÚSTĚNÍ UKONČIT DLE TPG 941 02

— - NAVRŽENÝ NTL VNITŘNÍ ROZVOD ZP, SPOLEČNÝ  
— - NAVRŽENÝ NTL VNITŘNÍ ROZVOD ZP V B.J.  
— - STÁVAJÍCÍ NTL VNITŘNÍ ROZVOD ZP

Index	Datum	Popis změny		Zprac.
		Objednatel: <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b> Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň		
HIP	Ing. Miroslav Vejskal		  Sileti cz s.r.o. Novovysocánská 2746/1 130 00 Praha	Kopie číslo:
Odpovědný projektant	Milan David			Stupeň PD DSP+DPS
Vypracoval	Milan David			
Datum	07/2022 07/2022			
Místo stavby	Pocinovice			
Investor	SŽ - Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň	Číslo zakázky	21Zak00007	Měřitko: 1 : 50
STAVBA: <b>Pocinovice ON - Oprava VB - projektová dokumentace Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení</b>			<b>D.SO01.10</b>	
ČÁST DOKUM.: <b>SO 01 Stavební úpravy objektu VB VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU</b>				
OBSAH VÝKRESU: <b>PŮDORYS 2. NP</b>			Č. VÝKRESU: <b>05</b>	