

## ZMĚNOVÝ LIST - DOPLNĚNÍ HLASOVÉHO MAJÁČKU


Pro každý majáček vyvedte z R12 kabel CYKY 3x1,5

V rozvaděči R12 napojte na rezervní jistič FA4 - 10A



Z1	07/2022	DOPLNĚNÍ HLASOVÉHO MAJÁČKU	Roubal
Index	Datum	Popis změny	Zprac.

Objednatel:	Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

HIP	Ing. Miroslav Vejskal		<b>Sileti</b> <b>CZ</b> <b>s.r.o</b>  Sileti cz s.r.o. Novovysočanská 2746/1 130 00 Praha  Číslo zakázky 21Zak00007	Kopie číslo:
Odpovědný projektant	Ing. Karel Roubal			Stupeň PD
Vypracoval	Ing. Karel Roubal			DSP+DPS
Datum	07/2022			Měřítko:
Místo stavby	Pocinovice			není
Investor	SŽ - Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň			

STAVBA:	Pocinovice ON - Oprava VB - projektová dokumentace Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení	D.SO 01.7
ČÁST DOKUM.:	SO 01 Stavební úpravy v objektu VB ELEKTROINSTALACE NN + HROMOSVOD	
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYSNÉ SCHÉMA 1.NP	Č. VÝKRESU: 04 Z1