



SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Jihočeského kraje

příspěvková organizace

Nemanická 2133/10, PSČ 370 10 České Budějovice

zapsaná v OR u KS v Českých Budějovicích, odd. Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

závod Strakonice

U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice

Sagasta s. r. o.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4

Váš dopis značky / ze dne:

/

Náše značka: SÚS JČK 23297 /2021

Vyřizuje: Čížek

Dne: 07.01.2022

Stanovisko pro společné územní a stavební řízení: Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1352 v km 24,254 trati Březnice – Strakonice

Jihočeský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje závodem Strakonice jako vlastník pozemků parc. č. 1521 k. ú. Mačkov a parc. č. 2396 k. ú. Blatná a silnice III/1399 dává k výše uvedené akci následující stanovisko:

- 1) V rámci stavby dojde ke změně zabezpečení přejezdu v km 24,254 (P1352) na trati Březnice – Strakonice. Jedná se o osazení přejezdového zabezpečovacího zařízení s polovičními závory a rekonstrukci železničního přejezdu. Současně budou vybudována nová připojení na silnici III/1399 a upraveno stávající připojení, také dojde k výškové úpravě silnice III/1399.
- 2) Požadujeme uzavřít smlouvu o právé provést stavbu na pozemcích Jihočeského kraje. Po provedení a kolaudačním souhlasu bude mezi investorem stavby a Jihočeským krajem provedeno majetkoprávní vypořádání (geometrický plán zajistí investor stavby). Bude se jednat o část pozemků 1521 k. ú. Mačkov a parc. č. 2396 k. ú. Blatná, na kterých bude dle PD trvalý zábor.
- 3) Požadujeme uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti připojení sjezdu na nově umístěné sjezdy na silničním pozemku.
- 4) Pokud dojde v rámci stavby k úpravám či k osazení nového dopravního značení na silnici III/1399, budou tyto úpravy provedeny na náklady investora stavby. Následně bude dopravní značení, které je součástí silnice III/1399, protokolárně předáno do naší správy.
- 5) Před realizací požádá zhotovitel stavby u příslušného silničního správního úřadu o povolení provádění stavebních prací na silnici III/1399. Zároveň převezme zhotovitel od zástupce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje závodu Strakonice protokolárně dotčený úsek silnice do dočasného užívání a po provedení prací ho opět protokolárně předá zpět.

Připojení komunikace k usedlosti Hříbárna (11-50-01A) na silnici III/1399

- 1) Sjezd bude proveden s takovým zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou a které zabrání znečišťování vozovky vyjíždějícími vozidly. Dle PD se bude jednat o asfaltobetonový kryt.
- 2) Připojení musí být provedeno tak, aby jeho výstavbou nedošlo k zhoršení odvodnění silnice III/1399.
- 3) Podélný profil připojované komunikace bude takový, že nebude nedocházet k vytékání dešťové vody na silnici III/1399.

Připojení sjezdu na pozemek parc. č. 1651/128 (11-50-01B) na silnici III/1399

- 1) Sjezd bude proveden s takovým zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou a které zabrání znečišťování vozovky vyjíždějícími vozidly. Dle PD se bude jednat o R - materiál.

- 2) Připojení musí být provedeno tak, aby jeho výstavbou nedošlo k zhoršení odvodnění silnice III/1399.
- 3) Podélný profil připojované komunikace bude takový, že nebude nedocházet k vytékání dešťové vody na silnici III/1399.
- 4) V prostoru nově budovaného sjezdu se nacházejí stávající silniční svodidla. Při budování sjezdu budou svodidla upravena dle TP a nevyužitá svodidla budou předána na cestmistrovství SÚS JČK v Blatné.

Úprava připojení stávající účelové komunikace jihovýchodně od přejezdu P1352 (11-50-01D) na silnici III/1399

- 1) Sjezd bude proveden s takovým zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou a které zabrání znečišťování vozovky vyjíždějícími vozidly. Dle PD se bude jednat o asfaltobetonový kryt.
- 2) Připojení musí být provedeno tak, aby jeho výstavbou nedošlo k zhoršení odvodnění silnice III/1399.
- 3) Požadujeme zabezpečit odvodnění účelové komunikace v místě připojení tak, aby nedocházelo k vytékání vody na vozovku silnice III/1399.

Úprava silnice III/1399

- 1) Souhlasíme s navrženou konstrukcí silnice III/1399. Na upravovaném úseku bude zajištěno dostatečné odvodnění a po realizaci obnoveno vodorovné dopravní značení.

Vyjádření je platné 2 roky od data jeho vydání.

Správa a údržba Jihočeského kraje
závod STRAKONICE
U Řeznické zástavky 1294, 388 11 Strakonice I.
IČO 709 71 041 (16)

Robert Vavřík
ředitel závodu Strakonice