

L1,L2,L3 (3NPE AC 50Hz 400V/TN-S)

Sděl.
místnost

Sděl. zařízení
WL15 CYKY J 3x2,5

R2

WL13-CYKY-J 3x2,5

WL03-CYKY-J 3x2,5

WL01-CYKY-J 3x1,5

WL10-CYKY-J 3x1,5

WL923-CYKY-J 5x6

CY16 z-ž

WS930

CYKY-O 3x1,5

do R1

VENTILÁTOR

ZÁSUVKY

OSVĚTLENÍ

TOPENÍ

BATERIOVÁ POLICE

BATERIE NiCd
24V/275Ah

USMĚRŇOVAČ


Nouzové vypnutí
napájení (NN)

Stojany technologie
+ -

Místnost zabezp. zař.
TO Hrubá Voda z.

SOUČÁSTI PS 11-86-01


Orientační schéma:





Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	08.11.2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Petr Szabo

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel stavby:	SB projekt s.r.o.	
Adresa:	Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín	
Kontakt:	T: [+420 725 528 626] E: [info@sbprojekt.cz]	

Zhotovitel objektu:	SB projekt s.r.o.	
Adresa:	Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín	
Kontakt:	T: [+420 725 528 626] E: [info@sbprojekt.cz]	

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:
Stanislav Brhel	Ing. Petr Szabo	Stanislav Brhel	Stanislav Brhel

Název stavby/akce:	Rekonstrukce TZZ Hlubočky - Hrubá Voda včetně PZS a přejezdu (P7535) v km 17,872 trati Olomouc - Opava		Označení (S-kód): S622000187
Název části:	Přejezdové zabezpečovací zařízení PZZ		Označení zhotovitele: 2003194-01
Název objektu:	PZS přejezdu v km 17,872		Označení části: D.1.1.3
Název přílohy:	Přehledové schéma napájení TO Hrubá Voda z. místnost zabezpečovacího zařízení		Označení objektu/komplexu: PS 11-01-31
Název dílčí části přílohy:			Číslo přílohy: 1.1.3
Kraj:	Katastrální území: Hrubá Voda (648591) Hlubočky (639524)	TUDU: 2191 26	Paré:
Stupeň dokumentace: DUSP	Datum zpracování: 08/2021	Formáty: A3	Měřítko: -

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 2 0 0 0 1 8 7	D U S P	D 1 1 3	P S 1 1 0 1 3 1	-	2 1 1 3	0 0 0

[Prostor pro další informace]