



Legenda:

- 1

stojan 19p (900x300x2360)
- 2

podstavec pod baterie, nad ním skříň s dobíječem a rozvaděčem baterie
- 3.1

přímotop 500W
- 3.2

přímotop 1kW (s možností regulace výkonu)
- 4

vypínač osvětlení
- 5

zásuvka
- 6

svítidlo MODUS VLO5000 s opálovým krytem 4.900lm, IP65, LED (náhrada zář.2x36W)
- 7

nahoře: ventilátor
- 8

dole: uvnitř klapka, zvenku mřížka
- 9

hlavní rozvaděč TO
- 10

VTO
- 11

hlavní ochranná přípojnice (MET)
- 12

plechový podlahový kanál kabelový 15 x 15 cm  
plechový krycí poklop kanálu v úrovni výšky podlahy
- 13

případný stůl a židle pro pracovníka údržby
- 14

skříň sdělovacího zařízení 600x800
- 15

SMO - skříňka místního ovládání
- 16

naddveřní stříška - součást SO 12-72-01

ROZVADĚČ R2

TYP OCELOPLECHOVÝ, např. OEZ RZB-Z-4S96 ZAPUŠTĚNÝ

ROZMĚRY 572x792x142mm (š.v.h.), 96 MODULŮ

KRYTÍ IP30/20

PŘÍVOD SPODEM

VÝVODY SPODEM, VRCHEM

ROZVODNÁ SOUSTAVA

3,NPE, 50Hz, 230/400V/ TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

ZÁKLADNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

MET

svorkovnice např. typ OBO 5015650 1801 VDE

v plastové krabici, montáž pod omítku

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

|         |            |                                   |                 |
|---------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| Revize: | Datum:     | Popis:                            | Kontroloval:    |
| 000     | 08.11.2021 | Definitivní odevzdání dokumentace | Ing. Petr Szabo |
|         |            |                                   |                 |
|         |            |                                   |                 |
|         |            |                                   |                 |

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Stavebník/Investor: | <b>Správa železnic, státní organizace</b> |  |
| Adresa:             | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1           |  |
| Zástupce investora: | Stavební správa východ                    |  |
| Adresa:             | Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc            |  |

|                          |   |                       |                      |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Zhotovitel stavby:       | <b>SB projekt s.r.o.</b>                        |                       |                      |
| Adresa:                  | Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín               |                       |                      |
| Kontakt:                 | T: [+420 725 528 626]<br>E: [info@sbprojekt.cz] |                       |                      |
| Zhotovitel objektu:      | <b>SB projekt s.r.o.</b>                        |                       |                      |
| Adresa:                  | Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín               |                       |                      |
| Kontakt:                 | T: [+420 725 528 626]<br>E: [info@sbprojekt.cz] |                       |                      |
| Hlavní projektant (HIP): | Specialista:                                    | Odpovědný projektant: | Zpracovatel přílohy: |
| Stanislav Brhel          | Ing. Petr Szabo                                 | Tomáš Voldán          | Tomáš Voldán         |

|                            |   |   |          |
|----------------------------|---|---|----------|
| Název stavby/akce:         | <b>Rekonstrukce TZZ Hlubočky - Hrubá Voda včetně PZS a přejezdu (P7535) v km 17,872 trati Olomouc - Opava</b> | Označení (S-kód):<br>S622000187                     |          |
|                            |   | Označení zhotovitele:<br>2003194-01                 |          |
| Název částí:               | Pozemní stavební objekty provozních a technologických budov   | Označení částí: <b>D.2.2.1</b>                      |          |
| Název objektu:             | <b>Elektroinstalace a hromosvod</b>   | Označení objektu/komplexu:<br><b>SO 12-72-01.04</b> |          |
| Název přílohy:             | Situace elektroinstalace  | Číslo přílohy: <b>002</b>                           |          |
| Název dílčí částí přílohy: |   | Paré:   |          |
| Kraj:                      | Katastrální území:<br>Hrubá Voda (648591)<br>Hlubočky (639524)  | TUDU:<br>2191 26                                    |          |
| Stupeň dokumentace:        | Datum zpracování:   | Formáty:  | Měřítko: |
| DUSP                       | 08/2021   | A3  | -        |

|                               |                     |           |                   |            |             |         |
|-------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|------------|-------------|---------|
| S-kód:                        | Stupeň dokumentace: | Část:     | Objekt:           | Podoblast: | Příloha:    | Revize: |
| S 6 2 2 0 0 1 8 7             | - D U S P           | - D 2 2 1 | - S O 1 2 7 2 0 1 | - 0 4      | - - - 0 0 2 | - 0 0 0 |
| [Prostor pro další informace] |                     |           |                   |            |             |         |