

Naše zn. 15380/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ  
Listů/příloh 4/2

Vyřizuje Bc. Lucie Křehlíková  
Telefon 972 424 425  
Mobil x  
E-mail [krehlikova@spravazeleznic.cz](mailto:krehlikova@spravazeleznic.cz)

Datum 16. května 2023

## Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

V souladu s čl. 7 Výzvy k podání nabídky vydané pod č.j. 14343/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ (dále jen „**Výzva**“)

Ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem:

### „Ústí nad Labem Střekov ON – oprava“

#### Identifikace zadávacího řízení:

Podlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná mimo zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

Evidenční číslo zadavatele: 65023027

(dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Výběrové řízení**“)

#### Zadavatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**  
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele:

Název: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Sídlo: Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03  
Zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

(dále jen „**Zadavatel**“)

## I.

Zadavatel v nadepsaném Výběrovém řízení vydává **vysvětlení a doplnění** zadávací dokumentace na základě obdržených žádostí ze strany dodavatelů:

- **ze dne 10.05.2023 (dotazy č. 1 až 4)**

**Dotaz č. 1**

Předané výkazy výměr Silnoproudé elektroinstalace neobsahují položky za revizi elektroinstalace včetně hromosvodu. Prosíme o doplnění výkazu výměr o položku Revize elektroinstalace a Revize hromosvodu dle vyhlášky č. 100/94.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 1**

Zadavatel doplnil položky revize elektroinstalace a revize hromosvodu, které se nacházejí v části 09 VRN pol. č. 16.

**Dotaz č. 2**

Předané výkazy výměr Silnoproudé elektroinstalace neobsahuje položku na zhotovení Průkazu způsobilosti, který vydává Drážní úřad. Prosíme o sdělení, zdali bude zhotovení Průkazu způsobilosti požadováno po zhotoviteli stavby. Pokud bude Průkaz způsobilosti dodávat zhotovitel stavby, prosíme o aktualizaci výkazu výměr o tuto položku včetně doplnění položky na měření intenzity osvětlení, které je požadováno Drážním úřadem.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 2**

Průkaz způsobilosti dodá zhotovitel stavby, nacenění je součástí položky č. 16 v části 09 VRN. Položka měření intenzity osvětlení byly doplněny pod č. 19 v části 09 VRN.

**Dotaz č. 3**

Dle projektové dokumentace Silnoproudé elektroinstalace mají být přívodní skříňe KSR2.1, KS20, KS22 a KS23 nahrazeny za nové přípojkové skříňe, ale tyto skříňe nejsou obsaženy v zasláném výkazu výměr. Prosím o sdělení, kdo tyto skříňe dodává nebo zaslání aktualizovaného výkazu výměr.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 3**

Skříňe KSR2.1., KS20, KS22, KS23 vč. vystrojení byly doplněny do soupisu prací část E-04 Elektroinstalace NN pod položkami č. 74-81.

**Dotaz č. 4**

Dle projektové dokumentace Silnoproudé elektroinstalace a přehledového schématu mají být osazeny nový hlavní rozvaděč a nové podružné rozvaděče, ale zasláná projektová dokumentace neobsahuje jednopólová schémata těchto rozvaděčů a nejsou obsaženy ani ve výkazu výměr. Prosíme o zaslání bližších informací k dodávce rozvaděčů včetně zaslání informací, jak mají být ukončeny jednotlivé zásuvkové a světelné okruhy v rozvaděčích.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 4**

Hlavní i nové podružné rozvaděče vč. schémat byly doplněny v projektové dokumentaci – Elektroinstalace výkres E03 ZOE. V soupisu prací pak v části E-03 Zapojení okruhů elektro.

- **ze dne 16.05.2023 (dotazy č. 5 až 8)**

**Dotaz č. 5**

V zadávacím rozpočtu na listu „01 – VNITŘNÍ STAVEBNÍ ÚPR...“ je položka č. 371 s popisem „Jednonásobný omyvatelný bezbarvý lak a stěny - sokl“, který nám nedává jednoznačný smysl.

Předpokládáme správně, že z popisu vypadlo písmenko „n“, tedy že popis má znít „Jednonásobný omyvatelný bezbarvý lak na stěny – sokl“, nebo z popisu položky vypadlo i nějaké celé slovo popř. více slovy?

#### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 5**

Úplný název položky je „Jednonásobný omyvatelný bezbarvý lak na stěny – sokl“.

#### **Dotaz č. 6**

V zadávacím rozpočtu na listu „01 – VNITŘNÍ STAVEBNÍ ÚPR...“ je materiálová položka č. 336 (614181R001 – Lišta soklová včetně ukončení a rohů). Z popisu této položky a ani z popisu související montážní položky č. 335 (776421111 – Montáž lišt obvodových lepených) není jasně specifikováno, o jaký druh lišt se jedná. Upřesnění jsme nenalezli ani ve výkresové části PD. Z výkazu výměr položky č. 335 a z výkresové části PD jsme jen zjistili, že je lišta určena k podlahové krytině z koberce. K podlahám z koberce lze podle nejnovějších trendů použít např. plastová lišta, do které se nalepí sokl z použité podlahoviny, nebo dřevěná lišta (obdobná jako k plovoucím podlahám) apod. Upřesní zadavatel, o jakou lištu se jedná?

#### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 6**

Koberec i soklová lišta souvisí s místností 2P13, žádoucí provedení je v plastu s nalepeným páskem koberce.

#### **Dotaz č. 7**

V zadávacím rozpočtu na listu „03 – OPRAVA FASÁDY, DLAŽEB...“ je položka č. 68 (9197944R01 – Demontáž a zpětná montáž nádob na krytém nástupišti) o výměře 5,000 kusů, bez bližší specifikace jako je druh materiálu, rozměry, hmotnost, druh použití apod. Upřesní zadavatel tyto nádoby?

#### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 7**

Jedná se o nádoby na tříděný odpad a nádoby na posypový materiál. Hmotnost jednotlivých nádob je do 20 kg.

#### **Dotaz č. 8**

V zadávacím rozpočtu na listu „07 – VYTÁPĚNÍ“ je položka č. 37 (7351118R01 – Demontáž otopných těles litinových článkových) o výměře 17,000 kusů, bez bližší rozměrové specifikace, kterou nelze nalézt ani v příslušné výkresové části PD. Upřesní zadavatel rozměry demontovaných otopných litinových těles?

#### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 8**

Velikost stávajících otopných těles není v projektu specifikována. Pro odhad rozměrů lze vycházet z výkonu a rozměrů nově navrhovaných těles.

## **II.**

**Na základě výše uvedeného dochází k úpravě příloh zadávací dokumentace:**

- **Díl 3\_Projektová dokumentace stavby\_OPRAVA Č. 1**
- **Díl 4\_Soupis prací s výkazem výměr\_OPRAVA Č. 1**

**Zadavatel dále sděluje, že nabídka musí být zpracována na základě této úpravy. V případě podání nabídky s původní přílohou zadávací dokumentace – Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr, může být dodavatel vyloučen z účasti ve výběrovém řízení ve smyslu čl. 16.5 Výzvy.**

**Na základě povahy této dodatečné informace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídky uvedené u této zakázky na profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz>.**

V Ústí nad Labem dne *dle data odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK*

.....

**Tomáš Helcl, DiS.**

vedoucí odboru veřejných zakázek  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

Přílohy:

Příloha č. 1 Díl 3\_Projektová dokumentace stavby\_OPRAVA Č. 1

Příloha č. 2 Díl 4\_Soupis prací s výkazem výměr\_OPRAVA Č. 1