



WL922-CYKY-J 4x25 (450m)
kabel uložen ve výkopu 350x800mm (vtažen
do korugované chráničky pr.63mm) ve společné
trase s kabely zab.zař.;
krytí folií červené barvy dle ČSN 73 6006

TABULKA VYTYČOVACÍCH BODŮ:			
1	554936.16	1137682.91	kabelová trasa
2	554936.32	1137680.93	kabelová trasa PS01
3	555008.77	1137218.40	kabelová trasa PS01
4	555013.45	1137220.57	kabelová trasa, R1

LEGENDA:

- nové kabelové rozvody NN
- protlak DN160
- R5 stávající rozváděč v relové místnosti v žst. Bedihošť
- R1 skříň v pilíři u stávajícího RD přejezdu v km 76,513
- SSP společná přístrojová skříň pro přejezdy v pilíři u nového RD (součást PS02)
- uzemnění FeZn 30x4 (u nového RD je součástí PS02)
- zemnicí tyč délky 2 m (FeZn)
- kabely zab. zař.
- hranice drážního pozemku - Správa železnic
- 330/2 pozemek Správy železnic
- 330/1 hranice drážního pozemku - ČD, a.s.
- 330/1 pozemek ČD, a.s.

K.ú.: Bedihošť (601331)

LEGENDA SÍTÍ:

- Venkovní silové vedení NN (EG.D)
- Podzemní silové vedení NN (EG.D)
- Podzemní silové vedení VN (EG.D)
- Sdělovací podzemní vedení (CETIN)
- Sdělovací nadzemní vedení (CETIN)
- Podzemní kabelová přípojka NN (CETIN)
- Plyn podzemní nízkotlak (GasNet)
- Plyn podzemní středotlak (GasNet)
- Kanalizace podzemní (Moravská vodárenská)
- Vodovod podzemní (Moravská vodárenská)
- Sdělovací podzemní vedení metalické (ČD-Telematika)

REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA

OBJEDNATEL PROJEKTU:		Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HIP:	Ing. Petr Szabo	Zhotovitel projektové dokumentace:	Výtisk číslo:
ODP. PROJ:	Ing. Jan Slivka	SB projekt s.r.o. Kasárenská 4063/4 695 01 Hodonín	2003142-01_D_S002_0203.dgn
VYPRACOVAL:	Ing. Jan Slivka		
KONTROLOVAL:	Ing. Petr Szabo		
Stavba: Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice – Olomouc		Formát: 6x44	
Část: SO 02 Elektrická přípojka PZZ		Datum: 02/2021	
Název přílohy: Situace přípojky, část 2		Měřítko: 1:500	
		Příloha: 0203	