

**SB projekt s.r.o.
Kasárenská 4063/4
695 01 Hodonín**

Naše značka
PRO/B/16/03/21/Ro

Vyřizuje/telefon
Ing. Rozehnal/582 301 036

V Prostějově dne
12.4.2021

Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice - Olomouc

Předložená projektová dokumentace k SP řeší výstavbu nového přejezdového zabezpečovacího zařízení v obci Bedihošť, v k.ú. Bedihošť.

Žadatel žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání vyjádření.

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řady včetně přípojek v majetku obce Bedihošť, a.s. a v provozování naší společnosti.

Poloha zařízení pod naší správou je patrná z přiložené situace.

SO 01, 02, 03

Souhlasíme s realizací výše uvedených stavebních objektů dle předložené PD.

PS 01,02

Souhlasíme s realizací výše uvedených provozních souborů dle předložené PD.

Při realizaci díla je nutno dodržet následující podmínky:

- před prováděním výkopových prací v blízkosti zařízení v naší správě je nutné zažádat o vytyčení našeho zařízení
(Kontakt vodovod: p. Otáhal 582 301022, kanalizace p. Mlčoch 582 337430)
- při odkrytí či poškození sítí přerušit práce zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO, a.s.
- před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO, a.s., ke kontrole všech křížení zařízení ve správě MOVO, a.s., včetně přípojek
- zemní kabely křížící naše zařízení musí být uloženy do chrániček
- požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a mříže dešťových vpustí byly osazeny na nově upravenou niveletu terénu
- případné sadové úpravy nesmí být prováděny v ochranných pásmech zařízení v naší správě
- pokud dojde k poškození zařízení v provozování naší společnosti, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby



- po dokončení stavby předá stavebník projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení stavby v digitální podobě MOVO a.s.
- trasu inženýrských sítí a jejich přípojek požadujeme vést kolmo směrem k zařízení v naší správě při křížení - v nevyhnutelném případě provést šikmé křížení přípojek v minimálním úhlu 60° a více
- při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí dle ČSN 73 6005
- při zásahu do terénu zajistit dostatečné krytí sítí dle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 752130
- při umisťování objektů požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, které činí u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně 1,5m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200mm s uložením v hloubce větší než 2,5m pod terénem se vzdálenost ochranných pásem zvyšují o 1,0m
- při provádění výkopových prací v ochranných pásmech zařízení v naší správě doporučujeme tyto provádět s maximální obezřetností a ručně

Souhlasíme s navrženou dokumentací. Veškeré změny proti dokumentaci musí být řešeny s pověřenými pracovníky MOVO a.s. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem v dokumentaci.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání, uvedeného v žádosti.

Vyjádření vydává MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, IČ 61859575, jednající v zastoupení obchodní společnosti Vodovody a kanalizace a.s. Prostějov, se sídlem Krapkova 26, 796 01 Prostějov IČ a to v souladu s ustanovením čl.8 Smlouvy o pronájmu ze dne 16.1.2006.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.

Při dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme s vydáním SP.

Ing. Jiří Rozehnal
Vedoucí oddělení TPČ Prostějov

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Olomouc, Tovární 41
PSČ 772 11



