RACK 01_01

600x800, 47U

1	ODF DOK pro 144 vl.	1
2		2
3		3
4	zásobník bufferů	4
5	organizér	5
6		6
7	ODF MOK 12 vl.	7
8	organizér	8
9		9
10	L3 switch 48p PoE (zdroj AC)	10
11	organizér	11
12		12
13	Patchpanel 24p	13
14	organizér	14
15		15
16		16
17		17
18	Hlavní hodiny	18
19		19
20		20
21		21
22		22
23		23
24	ISN hodinový rozvod TR	24
25		25
26		26
27	NF rozvod LSA	27
28		28
29		29
30	Rozšiřovací panel doplnit jistič a zdroj	30
31		31
32	Zdokovaný zdroj 230V 1000VA	32
33		33
34	zásuvkový panel	34
35		35
36	BATERIE 4x12V/100Ah	36
37		37
38		38
39		39
40		40
41		41
42		42
43		43
44		44
45		45
46	Zemnící sběrnice	46
47		47

Montážní vana 2U

Technologiocká budova

PŮDORYS 1.NP 1:50

MOK rezerva na stěně
propojovací MOK do SÚ– 36 vl. – 50m
propojovací MOK do "OMO"– 12 vl. – 50m

DOK rezerva na stěně
výpich DOK 72 vl. SM – 50m

Ukončení HDPE za vstupem
DOK dále v tr. HFX32 ke konstrukci rezervy v kabelovém kanálu a po kab. roštech

výpich –ZE 10XN0,8

výpich DOK 72 vl.
1x HDPE modrá s 1 b.p. – pro výpich DOK
1x HDPE zelená s 1 b.p. – příprava pro CCTV
1x HDPE zelená – příprava pro CCTV
1x HDPE zelená s 1 črv.p. – přípr. pro CCTV (napáj.)
1x HDPE zelená s 2 črv.p. – přípr. pro CCTV (napáj.)

propoj do objektu místní obsl. – ZE 5XN0,8
propoj. do objektu místní obsl. MOK 12 vl.
1x HDPE modrá s 2 b.p. – do objektu místní obsl. (MOK)



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 570 444
IDS: kjeeiimd
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		
ZHOTOVITEL	Signal Projekt s.r.o.,Vídeňská 55, 639 00 Brno Pracoviště Ostrava, 28. října 160, 709 00 Ostrava	mob.tel.: 724 035 405 www.signalprojekt.cz	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. LADISLAV DORAZIL	VEDOUCÍ TÝMU ING. PAVEL KUČERA	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ. PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
Ing. Pavel Gajdečka	Ing. Pavel Gajdečka	Ing. Pavel Gajdečka	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OŘ: LIPNÍK n.B., HRANICE n.M	OBEC: DLE PŘÍLOH	
"Lipník n.B. - Drahotuše, BC" PS 65-14-01.1 Lipník nad Bečvou - Drahotuše, DOK a TK - část SŽ		ZAK. ČÍSLO MCO	18 - 047 - 235- XX
		ÚČEL	DSP
		DATUM	06/2020
		FORMÁT	6 x A4
		MĚŘÍTKO	1:50
Odbočka Jezernice - TB, umístění zařízení		ČÁST D.1.2.1	POŘ.Č. 13