




1	ODF pro POK 12 vl. SM	1
2	organizér	2
3		3
4	L2 switch 24p (8xPoE, zdroj AC)	4
5	organizér	5
6		6
7	Patchpanel 24p	7
8	organizér	8
9		9
10		10
11		11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16
17		17
18		18
19		19
20		20
21		21
22		22
23		23
24		24
25		25
26		26
27	LSA rozvod	27
28		28
29		29
30		30
31	Rozjiřtovací panel	31
32	doplnit jistič a zásuvku	32
33		33
34	Zálohovaný zdroj 230V	34
35	1000VA	35
36		36
37		37
38	zásuvkový panel	38
39		39
40		40
41	BATERIE 4x12V/100Ah	41
42		42
43		43
44		44
45		45
46		46
47	Zemníční sběrnice	47

[illegible]

MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjeemnd
e-mail: moravia@moravia.cz
<http://www.moravia.cz>

OBJEDNATEL	 Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc			
ZHOTOVITEL	Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno Pracoviště Ostrava, 28. října 165, 709 00 Ostrava		mob.tel.: 724 035 405 www.signalprojekt.cz	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. LADISLAV DORAZIL		VEDOUČÍ TÝMU ING. PAVEL KUČERA	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
Ing. Pavel Gajdečka	Ing. Pavel Gajdečka		Ing. Pavel Gajdečka	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: LIPNÍK n.B., HRANICE n.M		OBEC: DLE PŘÍLOH	
<div>"Lipník n.B. - Drahotuše, BC"</div> <div>PS 65-14-01.1 Lipník nad Bečvou - Drahotuše, DOK a TK - část SŽ</div> <div>ŽST Drahotuše - technologický objekt TNS, umístění zařízení</div>			ZAK. ČÍSLO MCO	18 - 047 - 235- XX
			ÚČEL	DSP
			DATUM	06/2020
			FORMÁT	5 x A4
			MĚŘÍTKO	1:50
			ČÁST	POR.Č.
			D.1.2.1	18